

Povprašujemo po sledečem blagu:

POZ.	NAZIV BLAGA	KOLIČINA	EM	CENA / EM (BREZ DDV)	CENA SKUPAJ (BREZ DDV)	TIP
1.	NEOPREMLJENA OHIŠJA NN OMARIC Ohišje NN omarice -enodelna -s pripadajočim temeljem -dimenzije (550-700)x(1000-1200)x(300-330) mm (ŠxVxG)	21	kos			

OSTALI TEHNIČNI POGOJI - sklop A: NEOPREMLJENA OHIŠJA NN OMARIC

- 1A) Ohišja NN omaric morajo ustrezati standardu **SIST EN 62208** oz. enakovrednim. Ponudnik mora za ohišja NN omaric priložiti:
- certifikat o skladnosti z navedenimi standardi (oz. z enakovrednimi) izdan pri akreditiranem organu za ugotavljanje skladnosti priznanemu v EU ali
 - proizvajalčevo izjavo o skladnosti proizvodov (ES izjava) z navedenim standardom (oz. z enakovrednimi).
- 2A) Splošni tehnični pogoji za omarice:
- stopnja zaščite pred vdorom trdih teles in tekočin - minimalno IP 44 po SIST EN 60529;
 - ohišje iz izolacijskega materiala, ki ustreza pogojem razreda II (po IEC 364-4-41) (zaščita pred posrednim dotikom z dvojno ali ojačeno izolacijo);
 - odpornost ohišja proti toploti in ognju (samougasni material);
 - udarna žilavost in upogibna trdnost (npr. pri montaži opreme in pri zasipu temelja ne sme priti do upogibanja ohišja);
 - višina montažnega temelja mora znašati minimalno 1000 mm;
 - z profilom za pritrditev nosilcev kablov (ca. 20 cm pod vrhom temelja poravnan z linijo kablov);
 - mehanizem za zapiranje vrat mora zagotavljati tritočkovni zapah in omogočati vstavljanje cilindričnega vložka lastnika infrastrukture Elektro Maribor;
 - z žepkom za shranjevanje dokumentacije na notranji strani vrat omarice;
 - na ohišju omaric ne sme biti neobdelanih ostrih robov (ki npr. nastanejo pri naknadnih izrezih);
 - vsi kovinski deli v omari morajo biti korozijsko obstojni (iz nerjavečega materiala ali vroče cinkano);
 - vidna trajna oznaka (na vratih omarice) "Nevarnost električnega toka" (po ISO 3864) in vidna trajna oznaka dvojne izolacije;
- Ponudnik mora priložiti tehnične podatke omaric.
- 3A) Površina ohišja omarice mora biti odporna proti UV sevanju ter staranju zaradi vremenskih vplivov (v garancijski dobi ne sme priti do luščenja površinskega materiala ali izstopanja steklenih vlaken). Pri novi omarici steklena vlakna ne smejo biti vidna (brez svetlikanja na površini).
Ponudnik mora priložiti dokazilo o zagotavljanju obstojnosti zunanje površine za omarice (npr. poročilo o preizkusu staranja, tehničen opis izvedbe UV zaščite izdan od proizvajalca, ...)

Izjava ponudnika:

Spodaj podpisani ponudnik izjavljam, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.

Kraj in
datum:

Žig in podpis ponudnika:

PONUĐNIK: _____

ŠTEVILKA PONUĐBE: _____

DATUM: _____

SKUPAJ EUR (BREZ DDV): _____

Ostali pogoji:

PROIZVAJALEC:

DOBAVNI ROK:

Rok plačila: 30 dni od datuma prejema računa

Dostava: FCO glavno skladišče kupca

Ponudbo pričakujemo najkasneje do 4.6.2014 do 8⁰⁰ ure.
Obvezno napisati dobavni rok ter proizvajalca.

Sprejemamo samo podpisane in ožigosane ponudbe.

Elektronski naslov oziroma telefaks za oddajo ponudbe:

blaz.lorber@elektro-maribor.si

02 / 22 00 107