

PREDMET NAROČILA:

z.š.	šifra	količina	em	Naziv blaga/storitve	cena/em
1.		80.000	kos	Plastične plombe za plombiranje merilne opreme	

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____
_____ % DDV

Komercialni pogoji:

Rok dobave: Možna sukcesivna dobava – mesečno minimalno 20.000 kosov. Prva dobava maksimalno 10 dni po prejemu naročilnice vsaj 10.000 kosov, razliko do 20.000 kosov pa v roku 20 dni po prejemu naročilnice.

Dostava: FCO skladišče kupca

Rok plačila: 30 dni

Ostali pogoji: Plastične plombe za plombiranje merilne opreme naj bodo pakirane po 5.000 kosov.

Obravnavali bomo predračune, ki bodo prispeli skupaj z zahtevanimi izjavami do naročnika **najkasneje do 19.1.2015 v vložišče naročnika: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor. Kuverta mora biti zapečatena, v levem spodnjem kotu mora biti oznaka: "ne odpiraj – Plastične plombe za plombiranje merilne opreme "**

Sprejemamo samo podpisane in ožigosane ponudbe.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo :

Ivan Dovnik (02) 22 00 145
ivan.dovnik@elektro-maribor.si

Podpis odgovorne osebe in žig:

ELEKTRO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

DOBAVA PLASTIČNIH PLOMB ZA PLOMBIRANJE MERILNE OPREME

Tabela 1: Minimalne tehnične zahteve

ZAP. ŠT.	MINIMALNE ZAHTEVE	VREDNOSTI
1	Zahtevan material	- Posebna termoplastična zmes - Modificirani Polipropilen (PP), UV stabiliziran
2	Dimenzije	fi 9 ali 10mm, debelina 5 mm
3	Barva	Siva ali bela
4	Tipične lastnosti materiala – mehanske lastnosti - Elastični modul SIST EN ISO 527-1-2 - Natezna trdnost SIST EN ISO 527-1-2 - Raztezek pri pretrgu SIST EN ISO 527-1-2 - Raztezek pri upogibu SIST EN ISO 527-1-2 - Upogibna trdnost SIST EN ISO 178 - Udarne žilavost brez zareze SIST EN ISO 179-1-2 - Udarne žilavost z zarezo SIST EN ISO 179-1-2	>950 MPa >25 MPa >50 % >5 % 32 MPa Ni zloma (N) kJ/m² >10 (Zlom tipa C) kJ/m²
5	Tipične lastnosti materiala – fizikalne lastnosti kroglična trdota (H 358/30) SIST EN ISO 2039-1	53 MPa
6	Tipične lastnosti materiala – termične lastnosti Toplotna obstojnost, metoda B (0.45 MPa) ISO 75B-1,-2	75 °C

7	Odpornost na atmosferske vplive	Odpornost proti agresivnemu UV žarčenju (z dodatki za UV stabilizacijo)
8	Kemična odpornost na	Vodne raztopine anorganskih soli, kislin in baz višjih koncentracij in temperatur nad 60°C, alkohole, organske kisline, estre, ketone, pralna sredstva
9	Temperaturni obseg	Od - 30 °C do + 90 °C
10	Pričakovana življenjska doba	Več kot 30 let (če je aparat instaliran po pogojih »notranje uporabe« oz. »indoor meter« skladno s standardom SIST EN 62052-11
11	Uporaba	Plombiranje električnih števecv, merilnih transformatorjev in ostala oprema, za katero se zahteva plombiranje
12	Plombiranje	Za plombiranje bodo uporabljene plombirne klešče z izmenljivimi žigi

1. IZJAVE

OBRAZEC A

PROIZVAJALEC:

.....

.....

.....

IZJAVA PROIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU NAROČNIKOVIH ZAHTEV ZA PONUJENENO BLAGO

Izjavljamo, da ponujeno blago (plombe) tipa

v celoti izpolnjujejo razpisne pogoje. V primeru, da naročnik ugotovi, da ponujeno blago ne izpolnjuje zahtevanih minimalnih vrednosti merjeno po navedenih standardih, je naročnik upravičen do odškodnine v trikratni vrednosti ponudbenega predračuna.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

.....

objavljen na spletni strani naročnika dne....., pod št..

Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

ELEKTRO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

OBRAZEC B

PROIZVAJALEC:

.....

.....

.....

IZJAVA PROIZVAJALCA O PREVZEMU JAMSTEV PONUDNIKA

(obrazec priložiti le v primeru, ko ponudnik ni proizvajalec ponujenega blaga)

Izjavljamo, da za ponujeno blago

.....(tip)

ki, ga je ponudil

.....(naziv ponudnika)

v primeru nesolventnosti ali prenehanja delovanja pravne osebe ponudnika, prevzemamo vse obveznosti, ki so določene na obrazcu A.

Ta izjava bo sestavni del in priloga ponudbe:

.....

objavljen na spletni strani naročnika, dne....., pod št.....

Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe proizvajalca:

ELEKTRO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

OBRAZEC C

PROIZVAJALEC:

.....

.....

.....

IZJAVA PROIZVAJALCA O ŽIVLJENSKI DOBI

Izjavljamo, da za ponujeno blago

.....(tip)

ki, ga je ponudil

.....(naziv ponudnika)

Zagotavljamo, da bo v normalnih pogojih obratovanja (občasna izpostavljenost direktni sončni svetlobi, spreminjajoči vlagi in kemičnem okolju, ki vlada v priključno merilni omarici na fasadi objekta) ponujeno blago zdržalo vsaj 16 let brez večjih sprememb in deformacij. V primeru, da naročnik ugotovi, da ponujeno blago ne izpolnjuje teh zahtev, je upravičen do odškodnine v vrednosti ponudbenega predračuna.

Ta izjava bo sestavni del in priloga ponudbe:

.....

objavljen na spletni strani naročnika, dne....., pod št.....

Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe proizvajalca: