




REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Sektor območja Drave

Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

T: 02 250 77 50
E: gp.drsv-mb@gov.si
www.dv.gov.si



Številka: 35508-2433/2025-2
Datum: 5. 9. 2025
Datoteka: 35508-2433-02-AI.doc

MUPRA d. o. o.,
Lackova cesta 95a,
2000 Maribor

Zadeva: Zahteva za dopolnitev vloge za izdajo mnenja o vplivu gradnje transformatorske postaje (TP), TP 20/0,4 kV SP. ŠTURMOVCI in vključitev v SNO omrežje, na vodni režim in stanje voda.

Spoštovani!

z vloge, z dne 30. 3. 2025, ki jo je naslovni organ prejel po elektronski pošti dne 30. 3. 2025, ste podali zahtevo za izdajo mnenja h gradnji transformatorske postaje (TP), TP 20/0,4 kV SP. ŠTURMOVCI in vključitev v SNO omrežje na zemljišču s parcelno št. 911/6, k. o. 417 Markovci, v Občini Videm, na vodni režim in stanje voda.

Vlogi je bila priložena:

- pooblastilo

- dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte »TP 20/0,4 kV SP. ŠTURMOVCI (t-367) Kompaktna betonska TP, tip FOREM 1, 1×250 kVA Izgradnja nadomestne TP in vključitev v SNO«, št. 219-24-PT, ki jo je meseca december 2024 izdelalo podjetje ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije d. o. o.

Da bo mogoče izdati mnenje o sprejemljivosti posega z vidika upravljanja z vodami je predmetno zahtevo treba dopolniti z naslednjimi zahtevami:

1. Za projektirane ureditve na območjih poplav je potrebno izdelati hidrološko hidravlično študijo, s katero se preveri vpliv posega na lokacijo gradnje in vplivno območje ter določijo morebitni ukrepi za doseganje varstva pred škodljivim delovanjem voda oz. ukrepi za doseganje ustrezne odpornosti objektov. Pri projektiranju običajnih objektov je potrebno zagotoviti njihovo odpornost proti vplivu stoletnih vod. Pri projektiranju občutljivih objektov je potrebno zagotoviti njihovo odpornost proti vplivu petstoletnih vod. Dokumentacijo je potrebno izdelati ob upoštevanju vpliva podnebnih sprememb.
2. Hidrološko hidravlična študija vodnega režima mora biti izdelana v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za poseganje v prostor ter za izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 34/25) ter skladno s Prilogo 1 in Prilogo 2 Splošnih smernic s področja upravljanja z vodami, kjer so na spletni strani DRŠV opredeljene usmeritve za izdelavo hidrološko hidravlične študije ter tehnična navodila za izdelovalce hidrološko hidravličnih študij (HHŠ) za oddajo vektorskih podatkovnih slojev poplavnih (erozijskih) območij: <https://www.gov.si/zbirke/storitve/presoja-prostorske-in-okoljske-dokumentacije/>
3. Projektne rešitve morajo biti usklajene z ugotovitvami in usmeritvami hidrološko hidravlične študije, v celoti morajo biti upoštevani morebitni omilitveni ukrepi za doseganje varstva pred škodljivim delovanjem voda oz. ukrepi za doseganje ustrezne odpornosti.
4. Projektna dokumentacija za predvideno gradnjo mora biti usklajena z veljavnimi prostorskimi akti, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije.

5. Vloga in dokumentacija za pridobitev mnenja morata biti izdelani v skladu s Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. l. RS, št. 25/09) ter Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 30/23).

Po podatkih iz javno dostopnih portalov je razvidno, da se omenjen poseg ne nahaja na vodovarstvenem, erozijsko in plazljivo ogroženem območju, se pa nahaja na poplavno ogroženem območju, zato lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim in stanje voda.

Prosimo, da vlogo z vsemi zgoraj navedenimi zahtevami dopolnite do 3. 11. 2025, sicer bo DRSV podal mnenje, da se z gradnjo ne strinja.

Dopolnitev vloge vložite na obrazcu iz Priloge 16A, ki je sestavni del Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji. Pri dopolnitvi vloge se sklicujte na našo številko zadeve: 35508 - 2433/2025-2.

Lepo pozdravljeni!



Pripravil:

Aljoša Ilešič, mag. gosp. inž. grad.
Višji svetovalec III

- vročiti: MUPRA d. o. o., Lackova cesta 95a, 2000 Maribor