

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

 ELEKERO MARIBOR D.D.
 VETRINJSKA ULICA 2
 2000 MARIBOR

PONUDNIK: _____
 ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: _____
 PREDMET NAROČILA: _____

PREGLED IN PREIZKUS VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE ZA PRIDOBITEV POTRDIL O BREZHIBNEM DELOVANJU PO PRAVILNIKU O NADZORU VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE (URADNI LIST RS, ŠT. 53/19)

z.š.	količina	em	Naziv blaga / storitve / gradnje	cena/em	Cena skupaj brez DDV
1.	1	kos	Pregled in preizkus vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite za pridobitev potrdil o brezhibnem delovanju APZ na ENERGETSKI INFRASTRUKTURI po ponudbenem predračunu (priloga 1)		
2.	1	kos	Pregled in preizkus vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite za pridobitev potrdil o brezhibnem delovanju APZ na NEENERGETSKI INFRASTRUKTURI po ponudbenem predračunu (priloga 1)		
3.	1	kos	Pregled in preizkus vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite za pridobitev potrdil o brezhibnem delovanju APZ v SKUPNIH PODPORNIH PROCESIH po ponudbenem predračunu (priloga 1)		
4.	1	kos	Pregled in preizkus vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite za pridobitev potrdil o brezhibnem delovanju APZ v ENOTI STORITEV LJUTOMER po ponudbenem predračunu (priloga 1)		
5.	1	kos	Pregled in preizkus vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite za pridobitev potrdil o brezhibnem delovanju APZ v ENOTI STORITEV MARIBOR po ponudbenem predračunu (priloga 1)		

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____
 _____ % DDV

Komerčni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Rok dobave / izvedbe storitve / gradnje: Po terminih izvedbe, najkasneje do okt. 2026

Kraj dobave blaga / lokacija izvedbe storitve ali gradnje: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor, izvedba po lokacijah!

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

POGOJI TRANSPARENTNEGA POSLOVANJA IN KORPORATIVNE INTEGRITETE

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja ter smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na uradni spletni strani naročnika. Ponudnik se z oddajo ponudbe seznaja in soglaša z naslednjim:

- **Protikorupcijska klavzula** v skladu z določili *Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)* – ponudnik potrjuje seznanjenost.
- **Kodeks poslovno-etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d.d.** – ponudnik potrjuje seznanjenost in zavezanost k spoštovanju kodeksa.
- V kolikor skupna vrednost ponudbe znaša **10.000,00 EUR** ali več, mora ponudnik priložiti izpolnjeno *Izjavo o lastniški strukturi* (v skladu z ZIntPK). V primeru neresničnih podatkov je pravni posel ničen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da se je seznanil in da bo spoštoval:

- **Kodeks ravnanja za poslovne partnerje družbe Elektro Maribor d.d.**, objavljen na spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*),
- **Informacijsko varnostno politiko za tretje stranke družbe Elektro Maribor d.d.**, prav tako objavljeno na uradni spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*).

OBVESTILA NAROČNIKA

Naročnik obvešča ponudnike, da bodo morebitne spremembe podatkov o predmetnem naročilu (npr. rok za oddajo ponudb, dodatna pojasnila) objavljene na spletni strani:

👉 <http://www.elektro-maribor.si>

Na isti spletni strani bo objavljena tudi izbira ponudnika, zato ponudniki po elektronski pošti ne bodo neposredno obveščeni o izboru.

Posebne zahteve naročnika:

- Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno;
- Ponujena cena mora zajemati vse stroške (kilometrina, strokovne ure ter ostale morebitne dodatke...);
- Podrobno razdelitev stroškov je potrebno vnesti v ponudbeni predračun (glej prilogo 1);

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

- **Naročnik se NE zavezuje, da bo izbranemu ponudniku ponudil vse točke ponudbe!**
- **Ponudnik mora priložiti ustrezno pooblastilo, da lahko opravlja preglede APZ!**
- **Izbran ponudnik mora po prejemu naročila o izvedbi pregleda priložiti spisek zaposlenih, ki bodo opravljali preglede v dogovorjenih, lokacijsko usklajenih terminih z naročnikom in vzdrževalcem sistema APZ, ter podpisati pisni sporazum!**
- **Potrdila o brezhibnosti morajo biti dostavljena najkasneje do 31.10.2026. Poročila in potrdila o brezhibnosti sistemov se izdajo za vsak objekt posebej.**
- **Prioritetno se bo izvedel pregled pod točko 4. PREGLED APZ ES LJUTOMER ponudbenega predračuna. Ustrezna potrdila o brezhibnosti morajo biti dostavljena najkasneje do 27.2.2026.**

Tehnični podatki

1. OE SLOVENSKA BISTRICA

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara (ajp. 86kos, rjp. 12kos)
2. Centrala detekcije plina (ajp. 1kos)

2. RTP SLOVENSKA BISTRICA

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 48kos, rjp. 1kos)
2. Varnostna Svetilka . (vs. 20kos)

3. RTP RAČE+NADZORNIŠTVO

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 46kos, rjp. 1kos)
2. Varnostna Svetilka . (vs. 24kos)

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

4. RTP SLOVENSKE KONJICE +NADZORNIŠTVO

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 34kos, rjp. 6kos)
2. Varnostna Svetilka . (vs. 25kos)

5. RTP RADENCI

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 31kos, rjp. 5kos)
2. Varnostna Svetilka . (vs. 28kos)

6. RTP LJUTOMER

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 41kos, rjp. 6kos)
2. Varnostna Svetilka . (vs. 20kos)

7. OE MURSKA SOBOTA+OBRATNA ZGRADBA

1. Varnostna Svetilka . (vs. 40kos)

8. RTP MURSKA SOBOTA

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 32kos, rjp. 5kos)
2. Varnostna Svetilka . (vs. 28kos)

9. RTP MAČKOVCI+NADZORNIŠTVO

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara (ajp. 64kos, rjp. 5kos)
2. Varnostna Svetilka . (vs. 38kos)
3. Požarna okna, lopute (1kos)

10. RTP LENDAVALA

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 32kos, rjp. 5kos)
2. Varnostna Svetilka . (vs. 28kos)

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR11. OE PTUJ

1. Centrala detekcije plina (ajp. 1kos)

12. OE PTUJ – OBRATNA ZGRADBA

1. Varnostna Svetilka . (vs. 16kos)

13. RTP PTUJ

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 32kos, rjp. 5kos)
Varnostna Svetilka . (vs. 28kos)

14. RTP BREG

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 32kos, rjp. 7kos)
2. Varnostna Svetilka . (vs. 28kos)

15. RTP ORMOŽ+NADZORNIŠTVO

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 46kos, rjp. 1kos)
2. Varnostna Svetilka . (vs. 9kos)

16. RTP KOROŠKA VRATA

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 37kos, rjp. 2kos)
2. Varnostna Svetilka . (vs. 23kos)
3. Aktivna naprava za gašenje Sergi (ang. 2kos)

17. RTP RUŠE

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 27kos, rjp. 4kos)
2. Varnostna Svetilka . (vs. 30kos)

18. RTP MELJE

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 46kos, rjp. 1kos)
2. Varnostna Svetilka . (vs. 21kos)

19. RTP SLADKI VRH+NADZORNIŠTVO

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 27kos, rjp. 4kos)
2. Varnostna Svetilka . (vs. 38kos)

20. RTP LENART

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 27kos, rjp. 4kos)
2. Varnostna Svetilka . (vs. 28kos)

21. RTP DOBRAVA

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 41kos, rjp. 6kos)
2. Varnostna Svetilka . (vs. 17kos)

22. RTP TEZNO

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 38kos, rjp. 8kos)

23. RTP PODVELKA

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 27kos, rjp. 4kos)
2. Varnostna Svetilka . (vs. 28kos)

24. RTP RADVANJE

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 27kos, rjp. 4kos)
2. Varnostna Svetilka . (vs. 28kos)

25. REMONTNA DELAVNICA+LABORATORIJ

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara .(ajp. 60kos, rjp. 11kos)
2. Varnostna Svetilka . (vs. 38kos)

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR26. SE LJUTOMER

1. Varnostna Svetilka (vs. 13kos)

27. UPRAVNA STAVBA MARIBOR

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara (ajp. 463kos, rjp. 21kos)
2. Varnostna Svetilka (vs. 150 kos)
3. Centrala detekcije plina (ajp. 1kos)
4. Požarna vrata (20kos)
5. Požarna okna, dimne lopute, zračne lopute (10kos)
6. Izhodne funkcije(kogeneracija, drsna vrata, klimati (3)) itd. (10kos)

Priloga 1: Ponudbeni predračun Pregled in preizkus vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite 2026

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da sprejema vse pogoje naročnika.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: ladislav.krosel@elektro-maribor.si

Ponudbo je potrebno oddati na obrazcu naročnika in dostaviti na elektronski naslov: ladislav.krosel@elektro-maribor.si , **vključno do petka, 20.2.2026, do 10:00 ure.**

V kolikor bo ponudnik oddal ponudbo na lastnem obrazcu bo pred oddajo pozvan, da predloži ponudbo na ustreznem obrazcu O.NAB-01.

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Datum: _____

Podpis in žig ponudnika: _____