

PRILOGA I - OPREMA ZA OZNAČEVANJE DALJNOVODOV in STIKALIŠČ

Funkcija	Označevanje aktivnega (delov pod napetostjo) oz. pasivnega (delov v breznapetostnem stanju) dela daljnovoda v času izvedbe elektromontažnih del na daljnovodu
Tehnične zahteve	180° vrtljivi nosilec Vpenjalna kapaciteta (primež/vpenjalo): okrogli profil Ø 30 mm ali ploščati profil 30 mm. Dimenzije maks.: 240 × 160 × 45 mm. Masa maks.: 0,8 kg. Material ohišja: aluminijeva litina Material vijačnih elementov: nerjaveče jeklo V2A Izolirni distančnik Premer: 16 mm Dolžina: 800 mm Zastavno platno Dimenzija: min. 500 x 300 Varovalna vrstica Dolžina: min. 1 m Varovalni karabin Dimenzija: 100 x 50
Osnovne zahteve	Nosilec mora omogočati namestitev zastavice v vseh smereh (večsmerna izvedba). Nosilec mora omogočati 180° nastavitev kota namestitve zastavice na daljnovod. Primeren mora biti za montažo na različne profile in preseke (univerzalna vpenjalna izvedba). Nosilec mora biti opremljen s karabinom in varovalno vrstico, ki preprečuje nenamern padec nosilca (npr. ob zdrs, vibracijah ali nenamernem odpetju), tako da ostane nosilec varno pripet na daljnovod. Izolirni distančnik mora biti iz električno neprevodnega materiala (100 kV/30 cm). Zastavno platno mora biti iz električno neprevodnega materiala, UV odporno ter vodoodporno. Varovalna vrstica mora biti iz električno neprevodnega materiala, UV odporna ter vodoodporna. Vrstica mora biti na obeh straneh zaključena z zanko; zanka mora biti trajno zavarovana s kovinskim stiskalnim tulcem. Varovalni karabin mora biti v nerjaveči izvedbi z vijačnim zaklepnim mehanizmom.
Vsebina kompleta	Komplet opozorilna / označevalna zastavica RF 1 x vrtljiv nosilec opozorilne/označevalne zastavice 1 x izolirni distančnik 1 x zastavno platno rdeče barve 1 x varovalna vrstica 1 x varovalni karabin Komplet opozorilna / označevalna zastavica GF 1 x vrtljiv nosilec opozorilne/označevalne zastavice 1 x izolirni distančnik 1 x zastavno platno zelene barve 1 x varovalna vrstica 1 x varovalni karabin
Vzorec	Dokumentaciji je potrebno priložiti sliko in tehnični list izdelka Na zahtevo naročnika je potrebno dostaviti tudi vzorec v roku 3 dni od prejema zahteve