



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE  
Sektor območja Drave

Krekova 17, 2000 Maribor

T: 02 250 77 50  
E: gp.drsv-mb@gov.si  
www.dv.gov.si

**PREJETO**

08.09.2020

Številka: 35506-1372/2020-3  
Datum: 2. 9. 2020  
Datoteka: 35506-1372-02-ME.doc

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi petega odstavka 112. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17, 72/17 – popr in 65/20.; v nadaljevanju: GZ) in 153. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1), na zahtevo investitorja ELEKTRO MARIBOR, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa KONTRAKT, d. o. o., Na jasi 41, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: pooblaščenec), naslednje

### PROJEKTNE POGOJE

Novogradnja SN kablovoda 10(20) kV RTP Melje (Malečniški most; točka B) – TTP 58 Istrska ul. (točka C), na zemljiščih s parc. št. 270/18, 270/19, 267/20 in 267/22, vse k. o. 654 – Orešje, in s parc. št. 3160/5, 2980/1, 3169/1, 3171/1, 3174, 2974/1, 3165/1 in 819/2, vse k. o. 681 – Pobrežje, v Mestni občini Maribor, na podlagi dokumentacije:

- Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev: »SN kablovoda 10(20) kV RTP Melje (Malečniški most; točka B) – TTP 58 Istrska ul. (točka C)« (novogradnja), št. 4/19-MO, ki ga je meseca januarja 2019 izdelalo podjetje Elektro Maribor, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

je s stališča vpliva na vodni režim in stanje voda **možna ob upoštevanju naslednjih pogojev:**

#### I. Pogoji tehnične narave

1. V skladu s 37. členom ZV-1 je na vodnem in priobalnem zemljišču Drave dovoljena gradnja električnih vodov, ker gre za gradnjo objektov javne infrastrukture.
2. V projektni dokumentaciji mora biti tekstualno in grafično ustrezno obdelana in prikazana tudi:
  - zunanja ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna celotna trasa predvidenega SN kablovoda, optične povezave, ureditev okolice ter vsa obstoječa in nova komunalna infrastruktura.
3. Predmetni poseg na vodnem in priobalnem zemljišču mora biti načrtovan tudi v skladu s 84. členom ZV-1, in sicer tako, da ne bo ogrožena stabilnost vodnega ali priobalnega zemljišča, da se ne bo zmanjševala varnost pred škodljivim delovanjem voda, da ne bo oviran normalen pretok vode, plavin in plavja ter onemogočen obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
4. Vsi ukrepi na križanju vodotoka morajo biti načrtovani tako, da pretočna sposobnost struge vodotoka ne bo zmanjšana.
5. Križanje vodotoka mora biti v projektni dokumentaciji jasno označena in obdelana. Projekt mora vsebovati:
  - opis križanja,
  - pregledno situacijo z vrisanim križanjem M 1:5000,
  - geodetski posnetek struge vodotoka v območju križanja z vrisanim energetskim vodom v ustreznem merilu (M 1: 500, 250, ...),
  - podolžni profil vodotoka na dolžini 30 m pri vodotokih širine v dnu do 1 m (15 m gorvodno in 15 m dolvodno), oz. 50 do 100 m pri vodotokih širine v dnu več kot 1 m (25 do 50 m gorvodno in 25 do 50 m dolvodno),

- prečni profil vodotoka na območju križanja z vrisanim energetskega voda v ustreznem merilu,
  - detajl zavarovanja struge v območju križanja,
  - detajl polaganja cevi na vodnih oz. priobalnih zemljiščih.
6. Pri načrtovanju križanja vodotoka mora projektant upoštevati naslednje usmeritve:
    - teme cevi mora biti na globini min. 1,5 m pod dnom urejenih, oz. 2 m pod dnom neurejenih hudournikov,
    - na tej globini mora cev potekati na razdalji med spodnjima robovoma brežin in še 3 do 5 m na vsako stran pri urejenih vodotokih, oz. na razdalji med zgornjima robovoma brežin ter še 3 do 5 m na vsako stran pri neurejenih vodotokih,
    - na območju križanja morajo biti dno struge in brežine vodotoka ustrezno zavarovane,
    - vsa prečkanja z vodi manjših dimenzij (kablovodi, TT-vodi, TK-vod, vodovodi, plinovodi, ...) se morajo izvajati v zaščitnih ceveh,
    - križanja po mostnih konstrukcijah naj bodo predvidena na dolvodni strani mostnih konstrukcij.
  7. Skladno z 68. členom ZV-1 je na vodnem in priobalnem zemljišču Drave prepovedano odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi in odlaganje odpadkov.
  8. Pri dimenzioniranju komunalnih in drugih vodov, ki potekajo po vodnem in priobalnem zemljišču, je potrebno upoštevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno zaščito za čas uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske javne službe.
  9. Gradnja jaškov v strugi in v brežinah vodotoka ni dovoljena.
  10. V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti tudi ustrezna trajna točkovna obeležja območij križanj po končanih delih na terenu.
  11. Po podatkih iz javno dostopnih portalov, je iz integralne karte razredov poplavne nevarnosti (iKRPN) razvidno, da se del trase kanalizacije nahaja na poplavnem območju dosega poplavnih vod vodotokov v razredu velike poplavne nevarnosti. V primeru prečkanja kablovoda na gorvodni strani mostne konstrukcije je potrebno v prečnem prerezu prikazati nivo visokih vod Q100.
  12. V času izvedbe električnih vodov preko Drave je treba načrtovati varnostne ukrepe za primer nastopa visokih vod Drave.
  13. Začasne deponije je treba predvideti izven struge Drave ter območja potencialno ogroženega z visokimi vodami Drave, območja pod vplivom zalednih vod ali plazljivo in erozijsko ogroženega območja.
  14. Dela na vodotoku se lahko izvajajo le v sodelovanju oziroma pod nadzorom koncesionarja vodnogospodarske javne službe – podjetjem VGP Drava Ptuj, ki ga je treba obvestiti vsaj tri dni pred začetkom del.
  15. Investitor mora v času gradnje zagotoviti geomehanski nadzor in vse potrebne varnostne ukrepe ter tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke.
  16. Po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba krajinsko ustrezno urediti.

## II. Pogoji pravne narave

1. Vloga in dokumentacija za pridobitev mnenja morata biti izdelani v skladu s Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. l. RS, št. 25/09).
2. Projektna dokumentacija za predvideno gradnjo mora biti usklajena z veljavnimi prostorskimi akti, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije.
3. Za gradnjo SN kablovoda 10(20) kV RTP Melje (Malečniški most; točka B) – TTP 58 Istrska ul. (točka C) in optične povezave na vodnem zemljišču Drave, s parc. št. 267/20 in 267/22, obe k. o. 654 – Orešje, in 3160/5 in 2980/1, obe k. o. 681 – Pobrežje, ki je v lasti Republike Slovenije, bo dolžan investitor **skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti** po določilih 153.a člena ZV-1. Pogodba služi kot dokazilo o pravici graditi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki je v lasti države, v skladu z ZV-1, in jo je treba pridobiti po izdaji vodnega soglasja. Vlogi za izdajo vodnega soglasja je potrebno priložiti seznam posegov na vodnem zemljišču in grafični prikaz vplivnega območja posega v skladu s Pravilnikom o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 35/11, 18/13, 59/14 in 56/15 – ZV-1E).

#### Obrazložitev

Investitor, Elektro Maribor, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, je po pooblaščenju z vlogo po elektronski pošti, z dne 25. 5. 2020, podal na DRSV zahtevo za določitev projektnih pogojev za novogradnjo SN kablovoda 10(20) kV RTP Melje (Malečniški most; točka B) – TTP 58 Istrska ul. (točka C).

V prvem odstavku 152. člena ZV-1 je določeno, da se za vprašanja v zvezi s postopkom za določanje projektnih pogojev, ki niso urejeni s tem zakonom, uporabljajo predpisi, ki urejajo graditev objektov. V osmem odstavku 30. členu GZ je določeno, da projektni in drugi pogoji niso upravni akt.

Investitor namerava na parc. št. 270/18, 270/19, 267/20 in 267/22, vse k. o. 654 – Orešje, in s parc. št. 3160/5, 2980/1, 3169/1, 3171/1, 3174, 2974/1, 3165/1 in 819/2, vse k. o. 681 – Pobrežje, v Mestni občini Maribor, zgraditi SN kablovod od Malečniškega mosta do TTP 58 Istrska ulica v dolžini trase 795,00 m. Kablovod bo tipa 3xN2XS (FL) 2Y 1x240 RM/25 12/20 kV in nazivne napetosti 20 kV. Ob kablovodu bo položena plastična cev (PE 2xfi 50/4 mm) za potrebe optike.

Kablovod prečka Dravo s parc. št. 267/20 in 267/22, obe k. o. 654 – Orešje, in 3160/5 in 2980/1, obe k. o. 681 – Pobrežje ter kanal hidroelektrarne Zlatoličje s parc. št. 3171/1, k. o. 681 – Pobrežje.

Po podatkih iz javno dostopnih portalov je razvidno, da se obravnavana lokacija nahaja na poplavno ogroženem območju.

Omenjen poseg v prostor se ne nahaja na vodovarstvenem območju, vendar lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda.

Obveščamo vas, do bo DRSV lahko izdal mnenje na podlagi četrtega odstavka 31. člena GZ, če bo dokumentacija izdelana skladno s temi projektnimi pogoji.

Pripravil:

Miha Eder, univ. dipl. inž. grad.  
VIŠJI SVETOVALEC III



Vodja sektorja:

mag. Mateja Klaneček, univ. dipl. inž. grad.  
SEKRETARKA

Vročiti:

- KONTRAKT, d. o. o., Na jasi 41, 2250 Ptuj (priporočeno s povratnico).