

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

PONUDNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: _____

PREDMET NAROČILA: Izvedba laboratorijskih preiskav impregniranih lesenih drogov

z.š.	količina	em	Naziv blaga / storitve / gradnje	cena/em	Cena skupaj brez DDV
1.	1	kpl	Izvedba laboratorijskih preiskav impregniranih lesenih drogov skladno s tehnično specifikacijo		

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____
_____ % DDV

Komerčni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Rok dobave izvedbe storitve: po dogovoru z naročnikom

Lokacija izvedbe storitve: Skladišče impregniranih lesenih drogov naročnika, Elektro Maribor d.d. Laboratorijske preiskave se izvedejo v laboratoriju izvajalca.

POGOJI TRANSPARENTNEGA POSLOVANJA IN KORPORATIVNE INTEGRITETE

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja ter smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na uradni spletni strani naročnika. Ponudnik se z oddajo ponudbe seznani in soglašuje z naslednjim:

- **Protikorupcijska klavzula** v skladu z določili *Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)* – ponudnik potrjuje seznanjenost.
- **Kodeks poslovno-etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d.d.** – ponudnik potrjuje seznanjenost in zavezanost k spoštovanju kodeksa.
- V kolikor skupna vrednost ponudbe znaša **10.000,00 EUR** ali več, mora ponudnik priložiti izpolnjeno *Izjavo o lastniški strukturi* (v skladu z ZIntPK). V primeru neresničnih podatkov je pravni posel ničen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da se je seznanil in da bo spoštoval:

- **Kodeks ravnanja za poslovne partnerje družbe Elektro Maribor d.d.**, objavljen na spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*),
- **Informacijsko varnostno politiko za tretje stranke družbe Elektro Maribor d.d.**, prav tako objavljeno na uradni spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*).

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

OBVESTILA NAROČNIKA

Naročnik obvešča ponudnike, da bodo morebitne spremembe podatkov o predmetnem naročilu (npr. rok za oddajo ponudb, dodatna pojasnila) objavljene na spletni strani:

☞ <http://www.elektro-maribor.si>

Na isti spletni strani bo objavljena tudi izbira ponudnika, zato ponudniki po elektronski pošti ne bodo neposredno obveščeni o izboru.

Posebne zahteve naročnika:

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Predmet naročila

Predmet naročila je izvedba laboratorijskih preiskav na treh impregniranih lesenih drogovi, in sicer:

- enem pregledanem drogu, pri katerem je bila med pregledom ugotovljena nepravilnost,
- dveh primerjalnih drogovi iz skladišča naročnika.

Namen naročila je preveritev kakovosti impregnacije in skladnosti dobavljenih impregniranih lesenih drogovi z zahtevami naročnika glede impregnacije ter z veljavnimi standardi.

Obseg laboratorijskih preiskav

Laboratorij na naključno izbranih vzorcih impregniranih lesenih drogovi izvede naslednje laboratorijske preiskave:

1. Določitev globine impregnacije

- določitev globine prodora impregnacijskega sredstva v beljavo lesa,
- preveritev globine penetracije impregnacijskega sredstva ter razreda penetracije (NP) skladno s SIST EN 351-1 in zahtevami naročnika (razred NP5 oziroma najmanj 30 mm).

2. Določitev količinskega navzema impregnacijskega sredstva

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

- določitev količinskega navzema impregnacijskega sredstva (kg/m^3),
- preveritev, ali količinski navzem impregnacijskega sredstva izpolnjuje zahteve naročnika za IV. razred uporabe skladno s SIST EN 335 ter zahteve, določene v ponudbi in nabavnem dogovoru.

3. Ocena kakovosti impregnacije na prerezu vzorca

Ocena vključuje:

- enakomernost impregnacije,
- popolnost impregnacije beljave,
- ugotavljanje morebitnih neimpregniranih površin,
- splošno oceno kakovosti izvedene impregnacije.

4. Vizualni pregled prereza vzorcev

Pregled zajema ugotavljanje:

- razpok,
- jedrnih razpok,
- trohnobe,
- modrine,
- poškodb zaradi gliv ali insektov,
- drugih napak lesa, ki bi lahko vplivale na kakovost, nosilnost ali življenjsko dobo droga.
- ocena splošne kakovosti lesa ter ugotavljanje morebitnih naravnih ali tehnoloških nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na trajnost, uporabnost ali pričakovano življenjsko dobo droga.

5. Fotodokumentacija

Fotodokumentacija mora vsebovati:

- vzorce,
- prereze,
- merilna mesta.

6. Izdelava laboratorijskega poročila

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

Laboratorijsko poročilo mora vsebovati:

- opis uporabljenih preskusnih metod oziroma standardov,
- rezultate vseh izvedenih laboratorijskih preiskav,
- izmerjene vrednosti posameznih preiskav z navedbo merskih enot,
- primerjavo rezultatov z zahtevami naročnika,
- navedbo skladnosti oziroma neskladnosti z zahtevami naročnika,
- fotodokumentacijo,
- jasno oceno za posamezno preiskavo:

USTREZA ali

NE USTREZA.

Zahteve glede laboratorija

Ponudnik mora v ponudbi navesti:

- uporabljene preskusne metode oziroma standarde za izvedbo zahtevanih laboratorijskih preiskav,
- ali se zahtevane laboratorijske preiskave izvajajo v okviru akreditiranega laboratorija oziroma po akreditiranih preskusnih metodah,
- kraj izvajanja laboratorijskih preiskav,
- predviden rok izvedbe laboratorijskih preiskav in izdaje laboratorijskega poročila.

Laboratorijske preiskave morajo biti izvedene nepristransko, skladno z veljavnimi standardi in dobro laboratorijsko prakso.

Vzorčenje

- Vzorčenje se izvede na naključno izbranih impregniranih lesenih drogov.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

- Laboratorij določi obseg in način odvzema vzorcev glede na uporabljene preskusne metode in zahteve posameznih laboratorijskih preiskav.
- Laboratorij zagotovi sledljivost vzorcev od odvzema do izdaje laboratorijskega poročila.
- Vzorčenje oziroma odpiranje vzorcev se po potrebi izvede v prisotnosti predstavnika naročnika in predstavnika dobavitelja.
- Laboratorij zagotovi ustrezno označevanje in evidentiranje vseh vzorcev.

Končno poročilo

Po izvedenih laboratorijskih preiskavah laboratorij naročniku predloži **končno laboratorijsko poročilo** v elektronski obliki (PDF), ki vsebuje:

- rezultate vseh izvedenih laboratorijskih preiskav,
- izmerjene vrednosti posameznih preiskav,
- fotodokumentacijo pregledanih vzorcev,
- strokovno mnenje z jasno opredelitvijo, ali pregledani vzorci glede kakovosti impregnacije izpolnjujejo zahteve naročnika ter zahteve veljavnih standardov,
- strokovno oceno vpliva ugotovljenih pomanjkljivosti na trajnost in pričakovano življenjsko dobo impregniranega lesenega droga,
- jasno navedbo vseh ugotovljenih neskladnosti z zahtevami naročnika oziroma veljavnimi standardi,
- po potrebi priporočila za nadaljnje ukrepanje.

Laboratorijsko poročilo mora biti pripravljeno tako, da omogoča njegovo uporabo kot strokovno podlago pri ugotavljanju skladnosti kakovosti impregnacije dobavljenih lesenih drogov z zahtevami naročnika ter pri uveljavljanju reklamacij, garancijskih zahtevkov ali drugih postopkih ugotavljanja skladnosti dobavljenega blaga.

Priloge

Priloga 1: Tehnična specifikacija nabavnega dogovora za dobavo impregniranih lesenih drogov.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da sprejema vse pogoje naročnika.



TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: g. Daniel Majcen

Ponudbo je potrebno oddati na obrazcu naročnika in dostaviti na elektronski naslov: daniel.majcen@elektro-maribor.si , **vključno do torka, 30.6.2026, do 10:00 ure.**

V kolikor bo ponudnik oddal ponudbo na lastnem obrazcu bo pred oddajo pozvan, da predloži ponudbo na ustreznem obrazcu O.NAB-01.

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Datum: _____

Podpis in žig ponudnika: _____