

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
PONUDBNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE IN
DATUM: _____

PREDMET NAROČILA: Izvedba geomehanskih raziskav tal ter izdelava geomehanskega poročila, elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije in PZI načrta s področja gradbeništva za izgradnjo EKK Bistriška graba.

z.š.	količina	em	Naziv blaga / <u>storitve</u> / gradnje	Cena/em	Znesek skupaj
1.	9	kom	Izvedba dinamičnih penetracijskih sond tipa DPSH (globine do 2,0 m)		
2.	1	kom	Izvedba dinamičnih penetracijskih sond tipa DPSH (globine do 6,0 m)		
3.	6	m	Izvedba geomehanske sondažne vrtine (do globine 6,0 m)		
4.	1	kpl	Prevoz vrtalne garniture		
5.	1	kom	Prevoz opreme za izvedbo penetracijskih sond		
6.	9	kom	Lokalni premiki med karakterističnimi mesti raziskav sond		
7.	1	kpl	Lociranje terenskih raziskav, spremljava raziskovalnih in sondažnih del z geotehničnim popisom strukture tal v sondažni vrtini		
8.	1	kom	Izdelava geomehanskega poročila		
9.	1	kom	Izdelava elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije za območja posegov v cestno telo		
10.	1	kom	Izdelava PZI načrta s področja gradbeništva za izgradnjo elektro kableske kanalizacije (EKK)		
				SKUPAJ (brez DDV):	
				DDV:	
				SKUPAJ (z DDV):	

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

OPOMBA:

- Plačilo se izvede glede na dejansko opravljeno delo do količin, navedenih v tem popisu. Izvedba del nad količinami, navedenimi v popisu, je dovoljena le po predhodnem pisnem soglasju naročnika.
- V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški, potrebni za izvedbo predmetne storitve, vključno s stroški terenskih ogledov, pridobivanja podatkov in drugimi spremljajočimi stroški izvajalca.
- Zakoličbo podzemnih vodov na območju raziskav ter pridobitev potrebnega soglasja in izvedbo delne pomične zapore ceste bo zagotovil naročnik.

Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema in potrditve računa

Rok dobave / izvedbe storitve / gradnje: (časovnica spodaj)

Kraj dobave blaga / lokacija izvedbe storitve ali gradnje: Zgornji Slemen, Veliki boč

POGOJI TRANSPARENTNEGA POSLOVANJA IN KORPORATIVNE INTEGRITETE

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja ter smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na uradni spletni strani naročnika. Ponudnik se z oddajo ponudbe seznaja in soglaša z naslednjim:

- **Protikorupcijska klavzula** v skladu z določili *Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)* – ponudnik potrjuje seznanjenost.
- **Kodeks poslovno-etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d.d.** – ponudnik potrjuje seznanjenost in zavezanost k spoštovanju kodeksa.
- V kolikor skupna vrednost ponudbe znaša **10.000,00 EUR** ali več, mora ponudnik priložiti izpolnjeno *Izjavo o lastniški strukturi* (v skladu z ZIntPK). V primeru neresničnih podatkov je pravni posel ničen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da se je seznanil in da bo spoštoval:

- **Kodeks ravnanja za poslovne partnerje družbe Elektro Maribor d.d.**, objavljen na spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*),
- **Informacijsko varnostno politiko za tretje stranke družbe Elektro Maribor d.d.**, prav tako objavljeno na uradni spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*).

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Predmet naročila:

Predmet naročila je izvedba geomehanskih raziskav tal ter izdelava geomehanskega poročila, elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije in PZI načrta s področja gradbeništva za izgradnjo elektro kabelske kanalizacije (EKK) Bistriška graba, na odseku od TP Bistriška graba 3 (t-474) do TP Bistriška graba 1 (t-091), v dolžini približno 1.600 m.

Geomehanske raziskave se izvedejo na območju predvidenega daljinskega vodenega vrtanja ter vzdolž trase predvidene EKK. Namen raziskav je ugotoviti strukturno in gostotno sestavo tal ter geotehnične pogoje za izvedbo predvidenih del, s poudarkom na določitvi kategorij izkopov vzdolž trase EKK in pogojev izvedbe vodenega vrtanja.

Na podlagi izvedenih raziskav se izdelava geomehansko poročilo, ki predstavlja eno od strokovnih podlag za izdelavo elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije in PZI načrta s področja gradbeništva.

PZI načrt mora obravnavati vse potrebne gradbene posege za izvedbo EKK, vključno s kabelsko kanalizacijo, kabelskimi jaški, križanji in prečkanji, vodenim vrtanjem, posegi v cestno telo ter sanacijo površin po izvedenih delih.

Časovnica:

Izvedba geomehanskih raziskav	5 dni po prejemu naročilnice	
Izdelava elaborata voziščnih konstrukcij	15 dni po prejemu naročilnice	
Izdelava PZI gradbenega načrta	30 dni po prejemu naročilnice	

Posebne zahteve naročnika:

Kadri

Ponudnik mora za izvedbo naročila zagotoviti ustrezno strokovno usposobljene kadre za izvedbo geomehanskih raziskav, izdelavo geomehanskega poročila, elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije ter PZI načrta s področja gradbeništva.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Za izdelavo PZI načrta mora ponudnik zagotoviti pooblaščenega inženirja ustrezne stroke, vpisanega v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS).

Reference

Ponudnik mora izkazati najmanj:

- eno uspešno izvedeno storitev s področja geomehanskih oziroma geotehničnih raziskav tal z izdelavo geomehanskega oziroma geotehničnega poročila;
- eno uspešno izvedeno storitev izdelave projektne dokumentacije s področja gradbeništva za linijski infrastrukturni objekt.

Referenčne storitve morajo biti izvedene v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudbe.

Za posamezno referenco ponudnik navede najmanj predmet storitve, naročnika in leto izvedbe. Naročnik si pridržuje pravico navedene reference preveriti.

Izdelava ponudbe

Ponudba mora biti pripravljena v skladu z vsemi zahtevami te tehnične specifikacije ter zajemati celoten predmet naročila.

S podpisom in predložitvijo ponudbe ponudnik izjavlja in potrjuje, da:

- je seznanjen z obsegom in zahtevnostjo naročila ter ga brez kakršnih koli zadržkov, omejitev ali pogojev v celoti sprejema;
- bo predmet naročila izvedel strokovno in kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter pravili stroke;
- ima zagotovljene ustrezne kadrovske, tehnične in organizacijske zmogljivosti za kakovostno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku.

Pridržki

Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli pred podpisom naročila brez pojasnila prekiniti postopek. V tem primeru naročnik ne odgovarja za nobene stroške, ki so ponudniku nastali v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe, in ponudnik do povračila takšnih stroškov ni upravičen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da sprejema vse pogoje naročnika.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: Uroš Heric, T: 02 22 00 754

Ponudbo je potrebno oddati na obrazcu naročnika in dostaviti na elektronski naslov: uros.heric@elektro-maribor.si , najkasneje do četrтка, 20.8.2026, do 10:00 ure.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAELEKTRO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

V kolikor bo ponudnik oddal ponudbo na lastnem obrazcu bo pred oddajo pozvan, da predloži ponudbo na ustreznem obrazcu O.NAB-01.

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Datum: _____

Podpis in žig ponudnika: _____