Elektro Maribor d.d.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

PONUDNIK:_____

ŠTEVILKA PONUDBE: _____

PREDMET NAROČILA:

Zamenjava centrale za zgodnje odkrivanje in javljanje požara ter centrale za zgodnje odkrivanje in javljanje plina.

S tem povpraševanjem iščemo ponudnika, ki bo zamenjal obstoječi centrali vgrajenih sistemov APZ za javljanje požara in javljanje prisotnosti plina, ter jih vključil v sistem obstoječega obratovanja. Povpraševanje je sestavljeno iz dveh sklopov. Prvi sklop je menjava centrale AJP, drugi sklop je menjava centrale detekcije plina. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak sklop posebej. Povpraševanju je priložen obrazec ponudbeni predračun Od ponudnikov pričakujemo, da bodo sposobni storitev opraviti najkasneje do 10.12.2026.

Sklop 1

z.š.	Količina	em	Naziv blaga / storitve	cena/em	Cena skupaj brez DDV
1.	1	kos	Zamenjava centrale za zgodnje odkrivanje in javljanje požara		

PS: Cene se prepišejo iz rekapitulacije cen iz spodnje razpredelnice!

CENA SKUPAJ SKOP 1 (brez DDV) _____

_____**% DDV**

Sklop 2

z.š.	Količina	em	Naziv blaga / storitve	cena/em	Cena skupaj brez DDV
1.	1	kos	Zamenjava centrale za zgodnje odkrivanje, javljanje in detekcijo plina		

PS: Cene se prepišejo iz rekapitulacije cen iz spodnje razpredelnice!

CENA SKUPAJ SKOP 2 (brez DDV) _____

_____**% DDV**

Elektro Maribor d.d.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

TEHNIČNI POGOJI IN PODLAGA ZA PRIPRAVO PONUDBE.

SKLOP 1 Naprava za zgodnje odkrivanje in javljanje požara in zajema točke od 1.1 do 1.7

1.1 Pod to točko mora ponudba zajemati centralno napravo za zgodnje odkrivanje in javljanje požara

- Naprava za javljanje požara NJP-3007/6;
- Analogna adresna naprava izdelana v skladu z EN 54 2 in 4, z šestimi adresnimi zankami, kapacitete do 756 (1512) adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije. Modularno dodajanje modulov UPMO, LIMO-Ap, LIMO-Ko, VIMO ali IZMO modulov. Mrežno povezovanje do največ 128 naprav.

Naprava mora vsebovati:

- 3x programsko nastavljiv relejski izhod;
- 3x programsko nastavljiv vhod;
- 4x programsko nastavljiv par vhod/izhod;
- 1x Ethernet priključek;
- 2x priključek ZarjaNet-3000;
- 1x USB 3.0 priključek;
- 2x USB 2.0 priključek;
- 2x izhod za napajanje zunanjih bremen 24 VDC;
- 1x izhod za napajanje notranjih bremen 24 VDC;
- 1x kovinsko ohišje NJP-3004 z AC-DC usmernikom 203 W in prostorom za vgradnjo baterij do 85Ah;
- 1x osnovni modul OSMO, ki vključuje procesorsko enoto, ZarjaNet-3000 mrežno enoto ter enoto za nadzor napajalne napetosti in baterij;
- 3x Funkcijski modul LIMO-Ap, 2 zanki po do največ 126 oziroma 254 adresnih elementov maksimalni tok na vsaki zanki: 0.5 A / 35 V, maksimalna dolžina zanke: 3000 m.

1.2 Pod to točko mora ponudba zajemati akumolatorje za centralno napravo za javljanje požara

- Akumulatorja 12V 45Ah za požarno centralo.

1.3 Pod to točko mora ponudba zajemati oddaljeni prikazovalnik

- OP-3000 SLO Oddaljeni prikazovalnik;
- Oddaljena prikazovalno upravljalna enota vseh stanj na centrali izdelana v skladu z EN 54 2 in 4, za javljanje požara, plina in SOS signalizacije;
- SOS signalizacija se izvede s svetlobno signalno svetilko;
- V kovinskem ohišju in vgrajenim upravljalno prikazovalnim modul UPMO-3000 z 10´´ na dotik občutljivim zaslonom in 16.-mi LED indikatorji;
- 24 V DC iz požarne centrale ali iz dodatnega napajalnika.

1.4 Pod to točko mora ponudba zajemati nosilni okvir

- Okvir nosilni za NJP-3004;
- Nadometni nosilni okvir za centralo NJP-3004, odmik od zadnje stene 29mm za dovod kablov.

Elektro Maribor d.d.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

1.5 <u>Pod to točko mora ponudba zajemati montažo, demontažo in parametriranje</u>

- Demontaža obstoječe centrale in oddaljenih prikazovalnikov;
- Montaža novih komponent;
- Izdelava novega programa;
- Parametriranje.

1.6 <u>Pod to točko mora ponudba zajemati preizkus delovanja sistem in usposabljanje uporabnika</u>

- Preizkus delovanja sistema in
- Usposabljanje uporabnikov

1.7 <u>Pod to točko mora ponudba zajemati izdelava poročilo o delovanju in garancija</u>

- Izdelava poročilo o delovanju centrale;
- Certifikati, navodila in požarna knjiga;
- Garancija najmanj 3 leta;
- Zagotavljanje servisnih delov in vzdrževanje;
- Usposabljanje uporabnikov.

Elektro Maribor d.d.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

SKLOP 2 Naprava za zgodnje odkrivanje, javljanje in detekcijo požara in zajema točke od 2.1 do 2.7

2.1 Pod to točko mora ponudba zajemati centralno napravo za zgodnje odkrivanje in detekcijo plina

- Centrala sistema detekcije plina tip Tevel MX6000;
- 4 tokovna merilna mesta + 32 CAN merilnih mest na adresnem vodilu;
- Napajanje 230V, rezervno napajanje 24V.

2.2 Pod to točko mora ponudba zajemati akumolator

- Akumulator 12V 12Ah

2.3 Pod to točko mora ponudba zajemati detekcijo plina

- Detektor plina CH4-I tokovni izhod;
- Merilno območje 0-60%SME;
- Napajanje 24V izhod 4-20mA

2.4 Pod to točko mora ponudba zajemati alarmno bliskavico

- Alarmna sirena z vgrajeno bliskavico za sisteme detekcije plina, tip Tevel ASB12-24

2.5 Pod to točko mora ponudba zajemati demontažo, montažo in parametriranje

- Demontaža obstoječe centrale
- Montaža novih komponent;
- Povezava s požarno centralo in vključitev vzdrževalca;
- Izdelava novega programa;
- Parametriranje.

2.6 Pod to točko mora ponudba zajemati preizkus delovanja sistem in usposabljanje uporabnika

- Preizkus delovanja sistema in
- Usposabljanje uporabnikov.

2.7 Pod to točko mora ponudba zajemati izdelava poročilo o delovanju

- Izdelava poročilo o delovanju centrale;
- Garancija najmanj 3 leta;
- Zagotavljanje servisnih delov in vzdrževanje;
- Certifikati, navodila in matična knjiga.

Elektro Maribor d.d.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa
Rok dobave / izvedbe storitve / gradnje: Izvedba za 2026 mora biti končana najkasneje do 10.12. 2026.
Kraj dobave blaga / lokacija izvedbe storitve: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

POGOJI TRANSPARENTNEGA POSLOVANJA IN KORPORATIVNE INTEGRITETE

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja ter smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na uradni spletni strani naročnika. Ponudnik se z oddajo ponudbe seznanja in soglaša z naslednjim:

- **Protikorupcijska klavzula** v skladu z določili *Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)* – ponudnik potrjuje seznanjenost.
- **Kodeks poslovno-etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d.d. –** ponudnik potrjuje seznanjenost in zavezanost k spoštovanju kodeksa.
- V kolikor skupna vrednost ponudbe znaša **10.000,00 EUR** ali več, mora ponudnik priložiti izpolnjeno *Izjavo o lastniški strukturi* (v skladu z ZIntPK). V primeru neresničnih podatkov je pravni posel ničen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da se je seznanil in da bo spoštoval:

- **Kodeks ravnanja za poslovne partnerje družbe Elektro Maribor d.d.**, objavljen na spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*),
- **Informacijsko varnostno politiko za tretje stranke družbe Elektro Maribor d.d.**, prav tako objavljeno na uradni spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*).

OBVESTILA NAROČNIKA

Naročnik obvešča ponudnike, da bodo morebitne spremembe podatkov o predmetnem naročilu (npr. rok za oddajo ponudb, dodatna pojasnila) objavljene na spletni strani:
👉 **http://www.elektro-maribor.si**
Na isti spletni strani bo objavljena tudi izbira ponudnika, zato ponudniki po elektronski pošti ne bodo neposredno obveščeni o izboru.

Elektro Maribor d.d.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

Izjave ponudnika:

a) Splošno

1. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.
   Dokazilo: Izjava ponudnika!

2. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
   Dokazilo: Izjava ponudnika!

3. da nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.
   Dokazilo: Izjava ponudnika!

4. da je vpisan oz. registriran pri pristojnem organu v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriran za izvajanje dejavnosti.
   Dokazilo: Izjava ponudnika!

b) Ekonomska ali finančna sposobnost:

5. da je ponudnikovo podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja in z ustreznimi izkušnjami za realizacijo prevzetih obveznosti iz naročila.
   Dokazilo: Izjava ponudnika!

6. da zagotavlja razpisane zahtevane količine za vse razpisane pogoje za storitev iz naročila.
   Dokazilo: Izjava ponudnika!

7. da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo naročila (prevoz, embalaža, …)
   Dokazilo: Izjava ponudnika!

8. da nudi minimalni plačilni rok 30 dni od datuma prejema računa (pri naročniku)

Elektro Maribor d.d.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

Dokazilo: Ponudba in ponudbeni predračun!

POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

- Izbran bo ponudnik , ki bo ponudil cenovno najugodnejšo ponudbo upoštevajoč razpisane pogoje. Izdelava poročil, zapisnikov in potrdil o vgradnji morajo biti v elektronski obliki.
- Ponudnik mora zagotavljati garancijo za vgrajene naprave, rezervne dele ter vzdrževanje v obdobju najmanj 3 leta.

- Izbran izvajalec bo moral priložiti ponudbi kopijo dokumenta, s katerimi izkazuje opravljanje dejavnosti:
  - Dovoljenj ministrstva za delo za izvajanje elektrotehniških del.

Ponudnik z oddano ponudbo potrjuje pogoje naročnika.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: Ladislav Krošel, e-mail: ladislav.krosel@elektro–maribor.si

Ponudbe je potrebno dostaviti na elektronski naslov: ladislav.krosel@elektro–maribor.si , vključno do torka, 17.11.2026, do 12:00 ure.

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA! **Podpis in žig ponudnika:**