

A. Sklop 1: Vzdrževanje večjih sistemov hlajenja in ogrevanja po spisku v Prilogi 1**Seznam opreme za Sklop 1****a) Klimati in hladilni agregati**

	Naprava	Proizvajalec	Model	Hladilna moč (kW)	Leto	Plin	Količina (kg)	Lokacija	Število	Št. konvektorjev
1.	Klimat	MENERGA	Resolair 63 12 01	6 (toplotna moč)	1999	ni plina	0	Vetrinjska ul. 2, Maribor, DCV 3. nadstropje - 306	1	0
2.	Klimat	MENERGA	Resolair 63 18 01	6 (toplotna moč)	1999	ni plina	0	Vetrinjska ul. 2, Maribor, 3. nadstropje	1	0
3.	Klimat	IMP KLIMAT	KNND	7,54	2003	ni plina	0	Veselova ulica 6, Maribor - delavnice	1	0
4.	Hladilni agregat	TRANE	AWC EA 1125 Z C XSP	126,9	2020	R410A	17,0	Vetrinjska ul. 2, Maribor - klet (K, P, 1, 2)	1	335
5.	Hladilni agregat	YORK	YLCA - 80 - G1T 380T	77,6	2012	R410A	25,0	Vetrinjska ul. 2, Maribor - 3. nadstropje + DCV	1	
6.	Hladilni agregat	YORK	YLCA - 50G1TP 380T	52,1	2010	R410A	13,0	Vetrinjska ul. 2, Maribor - 4. nadstropje	1	
7.	Hladilni agregat	SAMSUNG	AM120FXVAGH	33,60	2013	R410A	5,5	Vetrinjska ul. 2, Maribor - E+	1	0
8.	Hladilni agregat	AERMEC	AN2007*A***	14,7	2004	R407C	12,3	Vodovodna ulica 2, Maribor - STAVBA II	1	27
9.	Hladilni agregat	YORK	YVAG014RSE30	14	2018	R410A	3,3	Veselova ulica 11, Maribor - Glavno skladišče EM	1	5
10.	Hladilni agregat	TRANE	VGA120SDOB-R407C (SM)	30	2002	R407C	7,5	Veselova ulica 6, Maribor - poslovna stavba	1	37
									10	404

b) Toplotne črpalke

	Naprava	Proizvajalec	Model	Hladilna moč (kW)	Leto	Plin	Količina (kg)	Lokacija	Število	Št. konvektorjev
1.	Toplotna črpalka	YORK	YLHA 150 - TP - 380T	145	2010	R410A	2x 26,0	Kolodvorska 21 A, Sl. Bistrica, poslovna stavba	1	52
2.	Toplotna črpalka	DIMPLEKS	SI 35 TUR	50,6	2018	R410A	10,9	Lackova ulica 4, Gornja Radgona, poslovna stavba	1	28
3.	Toplotna črpalka	LG Multi V	ARUN180LTE4	50,6	2015	R410A	10,5	Lendavska 31 A, M. Sobota, poslovna stavba	1	36
		Hydrokit	ARUNH04GK3A2	13,6	2015	R134a	2,3		1	
4.	Toplotna črpalka	Mitsubishi	PUHZ-HRP125YHA2/91U00464	12,5	2010	R410A	5,5	Ul. Rada Pušenjaka 5, Ljutomer, poslovna stavba	1	7
5.	Toplotna črpalka	Mitsubishi	PUHZ-HRP125YHA2/92U00535	12,5	2010	R410A	5,5	Ul. Rada Pušenjaka 5, Ljutomer, poslovna stavba	1	8
									6	131

OPOMBA: Število konvektorjev lahko odstopa za +/- 10 %