

PONUDNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: _____

PREDMET NAROČILA: Dobava enožilnega SN kabla tip NA2XS(F)2Y 1×150 RM25 20,8/36 kV in pripadajočega kablskega pribora

Poz.	Količina	EM	Naziv blaga / storitve	cena/em (EUR) (brez DDV)	Cena skupaj (EUR) (brez DDV)
1.	5.400	m	SN kabel enožilni tip NA2XS(F)2Y 1×150 RM25 20,8/36 kV		
2.	3	kos	SN kablenska spojka 150 mm ² (20,8/36 kV)		
3.	5	gar	SN kablanski končnik 150 mm ² , zunanji (20,8/36 kV)		
4.	4	gar	SN kablanski končnik 150 mm ² , notranji (20,8/36 kV)		
5.	12	kos	SN odvodnik prenapetosti $I_n=10$ kA, $U_c=34$ kV, razred DH, zunanji (20,8/36 kV)		
6.	3	kos	SN odvodnik prenapetosti $I_n=10$ kA, $U_c=34$ kV, razred DH, notranji (20,8/36 kV)		
Vse skupaj (brez DDV)					
DDV					
Vse skupaj (z DDV)					

Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Rok dobave: v roku 90 dni po prejemu naročilnice

Dostava blaga: fco skladišče Elektro Maribor d.d., Storitvena enota Ljutomer, Ulica Rada Pušenjaka 5, 9240 Ljutomer

Veljavnost ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja in smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na spletni strani naročnika:

- protikorupcijska klavzula skladno z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (seznanitev);
- določila Kodeksa poslovno etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d. d.(seznanitev);
- v kolikor ponudbena vrednost ponudnika znaša 10.000,00 EUR ali več, mora ponudnik skupaj s ponudbo oddati tudi ustrezno izpolnjeno Izjavo o lastniški strukturi (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK). V kolikor so podatki v izjavi, ki jo poda ponudnik, neresnični, je pravni posel ničen. (izpolnitev izjave).

Posebne zahteve naročnika:

- kabli v ponudbi morajo biti v skladu z naslednjimi standardi (oz. enakovrednimi):
 - o SIST HD 620 S2;
- kabelske spojke in končniki morajo biti v skladu z naslednjimi standardi (oz. enakovrednimi):
 - o SIST EN 61442 in
 - o SIST HD 629.1 S2;
- odvodniki prenapetosti morajo biti v skladu z naslednjimi standardi (oz. enakovrednimi):
 - o SIST EN 60099-4;
- ponudnik mora za kabel v ponudbi priložiti:
 - o certifikat o skladnosti z navedenim standardom (izdan pri akreditiranem organu za ugotavljanje skladnosti priznanemu v EU) in
 - o proizvajalčevo izjavo o skladnosti (ES izjava) z navedenimi standardi;
- ponudnik mora za kabelski pribor v ponudbi priložiti:
 - o certifikat o skladnosti z navedenim standardom (izdan pri akreditiranem organu za ugotavljanje skladnosti priznanemu v EU) in/ali
 - o proizvajalčevo izjavo o skladnosti (ES izjava) z navedenimi standardi;
- ponudnik mora priložiti tehnične podatke kabla in kabelskega pribora, ki jih navaja v ponudbi;
- kabli morajo biti pakirani na kolutih v naslednjih dolžinah **3 × 615 m + 3 × 760 m + 3 × 425 m**.

Pregled in vrednotenje ponudb:

Naročnik bo pri pregledu ponudb ugotavljal skladnost ponudb s pogoji iz tega vabila. Naročnik lahko od ponudnika zahteva dodatna pojasnila v zvezi z njegovo ponudbo.

Izbira ponudnika:

Naročnik bo po pregledu ponudb izbral ponudnika in bo o svoji odločitvi obvestil izbranega ponudnika. Naročnik si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov oziroma da kadarkoli prekliče ali ustavi vabilo k oddaji ponudb, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli neodvisno od tega, ali se postopek zaključí z izbiro ali ne.

Ponudnik z oddano ponudbo potrjuje pogoje naročnika.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: g. Robert Zlatolas, tel. 02 22 00 750

Ponudbe je potrebno dostaviti na elektronski naslov: robert.zlatolas@elektro-maribor.si, **najkasneje do četrta, 19.8.2021, do 12:00 ure.**

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Podpis in žig ponudnika: