

- VSE MERE OBVEZNO PREVERITI NA OBJEKTU
- PROBOJE GLEJ V NARTIH INSTALACIJ IN OPAŽNIH NAČRTIH
- VIŠNJE VRAT SO KOTIRANE OD GOTOVEGA TLAKA
- KOTA $\pm 0,00 = 528,55$
- IZVAJALEC JE DOLŽAN PRED IZVEDBO KOVINSKIH IZDELKOV IZDELATI
DELAVNIŠKE NAČRTE IN JIH DATI V POTRDIITEV ODGOVORNEMU PROJEKTANTU

loris nadstropja – ovo stanje biekt A

1:30

at lista S-4

80090Z

PREDTOK OGREVANJE
POVRATEK OGREVANJE
PREDTOK HLAJENJE
POVRATEK HLAJENJE
ODVOD KONDENZATA
PREZRAČEVALNI KANAL

VENTILATORSKI KONVEKTORJI SO
PRIKLJUČENI NA CEVODNI SISTEM Z
FLEKSIBILNIMI CEVMI.
DIMENZIA PRIKLJUČKOV KONVEKTORJEV:
—OGREVANJE DN15
—HLAJENJE DN20

TOČNE LOKACIJE KONVEKTORJEV IN
RADIATORJEV TER NJIH PRIKLJUČNIH
CEVOVODOV PRED IZVEDBO PRILAGODITI
PROJEKTU OPREME OZ. STANJU NOVE
OBSTOJEČE OPREME PROSTOROV!

