

Priloga I - TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Ureditev strelovodne zaščite RTP Tezno in pripadajoči objekti OE Maribor z okolico

OBVEZE IZVAJALCA ZA ODDAJO PONUDBE

1. Varstvo okolja in ravnanje z odpadki:

Pri izvedbi predvidenih del mora izvajalec upoštevati določila Zakona o varstvu varstvu okolja (ZVO-1-UPB1; Ur.l.RS 39/2006, ZVO-1B; Ur.l.RS 70/2008), Uredbe o odpadkih (Ur.l.RS 103/2011), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS 34/2008), in internih navodil za ravnanje z odpadkidružbe Elektro Maribor, januar 2006.

2. Pregled in meritve strelovodnih inštalacij:

Izvajalec pregleda mora za novo izvedeno sanacijo strelovodno inštalacijo po končanih delih opraviti pregled, preskus in meritve zaščite pred delovanjem strele v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS 140) ter v skladu s Tehnično smernico TSG-N-003 Zaščita pred delovanjem strele. Po končanem pregledu mora preglednik izdati v skladu z 8. točko Tehnične smernice TSG-N-003 (preverjanje LPS) poročilo, katerega rezultati so zapisani enoumno, ter so za vsak izvod podane vse zahtevane vrednosti pregleda in je iz preglednega poročila možno ugotoviti, za kateri del zaščite pred delovanjem strele gre.

Pregled sme opraviti le izvajalec s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za pregledovanje zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij.

Po končanem pregledu mora preglednik izdati v skladu z 8. točko Tehnične smernice TSG-N-003 (preverjanje LPS) poročilo s sklepom. Rezultati vseh opravljenih meritev oz. pregledov morajo biti podani v preglednem poročilu oz. zapisniku enoumno in sicer na način, da so za vsak del ali skupino delov zaščite, podane vse zahtevane vrednosti pregleda, ter da je iz preglednega poročila možno ugotoviti za kateri del strelovodne inštalacije gre in kje se le-ta nahaja.

3. Reference:

Ponudniku – izvajalcu ureditve (sanacije) strelovodne zaščite se prizna sposobnost, če je v zadnjih 2 letih izvedel storitve enake razpisanim, ter je saniral strelovodno inštalacijo (zaščito pred delovanjem strele), katere sanacijska vrednost je presegala 40.000,00 EUR.

Pregledniku – izvajalcu meritev se prizna sposobnost, če je v zadnjih 2 letih izvedel meritve zaščite pred delovanjem strele v podobnih ali večjih objektih, katere sanacija je presegala vrednost 40.000,00 EUR

Reference so obvezen dodatek k poslani ponudbi.

4. Ostali pogoji izvajalca:

- izvajalec mora zagotavljati garancijsko dobo najmanj 5 let;
- izvajalec mora dokazati, da je sposoben dela dokončati v roku 30 dni;
- izvajalec mora zagotoviti lastno dvigalo do 30m za izvedbo sanacije strelovodne inštalacije;
- Izvajalec mora, v kolikor je to potrebno, zagotoviti zaporo pločnikov in cestišča;
- Izvajalec mora imeti osebje z izpitom za višinska dela;
- Izvajalec mora imeti usposobljeno osebje za pregled, preskus in meritev s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za pregledovanje zahtevnih objektov, kar dokazuje s potrdili o usposobljenosti in priloženimi pooblastili;
- Izvajalec mora zagotavljati vsem trenutno zahtevanim pogojev glede covid-19

5. Ogled:

Pred oddajo ponudbe je (zaradi specifikacije prostora, načina povezave, prevzema dokumentacije, ...) obvezen ogled objekta ter seznanitev z zahtevami po dogovoru z g. Šišernik (031/862 461).

Ogled se bo vršil po dogovoru z g. Šišernik v ponedeljek, 18.10.2021, med 9. in 11. uro!

Izvajalec je k ponudbi dolžan priložiti vse izjave za zgoraj navedene pogoje iz točk 1. do 5. (kvalifikacija osebja, reference, ostali pogoji, zapisnik ogleda). V nasprotnem primeru ponudba ne bo upoštevana.

Maribor, 13.10.2021

Matjaž Šišernik