

Zahteve za pooblaščenno podjetje (PP) za nepremično opremo za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke (HKTČ) in pooblaščenno podjetja za protipožarno opremo (GS) UP=upravljavec	NOVO: Uredba (ES) 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (EU F uredba) + zahteve iz NOVE SLO Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Ur.l. RS 60/16, v nadaljevanju: SLO uredba), velja od 1.10.2016
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki namešča, servisira, vzdržuje, popravlja ali razgrajuje nepremično opremo za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke ali protipožarno opremo (9.-12. člen SLO uredbe)	• mora imeti potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij: vloga-obrazec, pogoji • seznam <u>pooblaščenih podjetij</u>;
Izpolnjevanje Evidence o opremi - (6.člen EU F uredbe)	• <u>obrazec</u> Evidenca o opremi mora vzpostaviti upravljavec za vsak kos opreme s polnjenjem 5 t ekv.CO₂ ali več Do sedaj je bila meja 3 kg. • obrazec izpolni PP vedno, ko karkoli dela na tej opremi. Originalni izvod pusti UP, Kopijo hrani PP najmanj 5 let !; • <u>informativni izračun</u> v t ekv. CO₂; • evidenca mora biti na voljo pristojnim organom države in EU Komisiji.
Preverjanje uhajanja (4. člen EU uredbe - spodnja meja je 5 t ekv. CO₂ - od 1.1.2017 je treba preverjati tudi opremo, ki ima 5 t ali več ekv. CO ₂ in manj kot 3 kg hladilnega plina → informativni izračun	• za redno preverjanje skrbi UP. Pogostost je določena s t ekv. CO₂ – <u>informativni izračun</u> • če je oprema hermetično zaprta, se preverjanje opravlja pri opremi, ki ima 10 t ekv. CO₂ - <u>informativni izračun</u> • izvaja PP ali pooblaščen servisier za opremo s 5 t ekv.CO₂ ali več - <u>informativni izračun</u> PP rezultate vpiše v evidenco o opremi (po SLO uredbi ni več potrdila o preverjanju !NOVO!) • sistem za preverjanje uhajanja mora imeti oprema s >500 ali več t ekv. CO₂, (5.člen EU uredbe) - <u>informativni izračun</u> • za novo opremo se opravi preverjanje uhajanja takoj po začetku obratovanja (10. člen uredbe 1516/2007) • po popravilu opreme UP zagotovi, da se izvede preverjanje uhajanja v enem mesecu po popravilu, da se preveri, ali je bilo popravilo uspešno (3.člen, 3.odst. uredbe 517/2014).

Zahteve za pooblaščen podjetje (PP) za nepremično opremo za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke (HKTČ) in pooblaščen podjetja za protipožarno opremo (GS) UP=upravljavec	NOVO: Uredba (ES) 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (EU F uredba) + zahteve iz NOVE SLO Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Ur.l. RS 60/16, v nadaljevanju: SLO uredba), velja od 1.10.2016
Zajem (8. člen EU F uredbe)	• iz vsake opreme, ne glede na količino F plina - končni zajem in zajem zaradi popravila popravila; • PP vpiše o končnem zajemu v Evidenco o opremi (po SLO uredbi ni več potrdila o zajemu !NOVO!); • v kolikor je oprema prazna, ko serviser pride zaradi vzdrževanja, popravila - se to vpiše pod "Drugi pomembni podatki"; • pod "Drugi pomembni podatki" PP vpiše, kdo ima zajeti odpadni plin – običajno ga odpelje PP • pod "Drugi pomembni podatki" PP vpiše, kaj je z opremo, iz katere je bil opravljen končni zajem (odmontirana – odpadek, prodana, drug plin,...)
Letno poročanje o količinah plinov (7.člen SLO uredbe)	• za vse vrste in količine F plinov po namenu (tudi količine za opremo pod 3 kg polnitev) • spletno poročanje do 31.3. za preteklo leto http://okolje.arso.gov.si/REMIS_TGP/ →(uporabniško ime in geslo). (upravljavci NE poročajo več)
Ravnanje z iztrošeno opremo in odpadnimi plini	• oprema, ki je iztrošena: pred oddajo opreme zbiralcu tovrstnih odpadkov, je treba plin zajeti – končni zajem • odpadni plinje treba oddati pooblaščenemu zbiralcu in izpolniti ustrezno dokumentacijo na strani IS-Odpadki http://okolje.arso.gov.si/odpadki/