



PONUDNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: _____

PREDMET NAROČILA: VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE VISOKO VARNIH SISTEMSKIH PROSTOROV

z.š.	količina	em	Naziv blaga / storitve	cena/em	Cena skupaj brez DDV
1.	1	kpl	PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE VISOKO VARNEGA SISTEMSKEGA PROSTORA NTR TSR 10E – redni letni pregled in servis		
2.	4	kpl	PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE TEHNIČNEGA HLAJENJA VVSP – redni polletni servis sistemov tehničnega hlajenja Rittal LCP		
3.	4	kpl	PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE TEHNIČNEGA HLAJENJA VVSP – UPS – redni polletni servis sistemov tehničnega hlajenja za UPS prostor		
4.	2	kpl	PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE TEHNIČNEGA HLAJENJA VVSP – redno pol letno čiščenje zunanjih enot in kontrola uhajanja toplogrednih plinov po uredbi		
5.	2	kpl	PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE UPS NAPAVALNIH SISTEMOV – redni letni servisni pregled UPS sistemov z obremenilnim testom baterij		
6.	1	kpl	PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE GENERATORSKIH NAPAVALNIH SISTEMOV – redni letni servis in servisni pregled diesel električnega agregata z obremenilnim testom		
7.	1	kpl	PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE NADZORNIH SISTEMOV – redni letni pregled obstoječega nadzornega sistema NTR DCIM, s do 8 urami programiranja morebitnih sprememb v konfiguracijah naprav		
8.	1	kpl	Kontejnerski računalniški center NTR CDC 30f+EM		

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____
_____ % DDV**Komercialni pogoji:**

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Dostava: Elektro Maribor d.d.



Posebne zahteve naročnika:

- Preventivno vzdrževanje mora biti izvedeno v skladu z navodili proizvajalca za posamezno napravo/sistem in sicer s strani izšolanih in pooblaščenih vzdrževalcev
- Ponudnik mora v priloženem osnutku pogodbe izpolniti označene (rumenimi vprašaji) manjkajoče informacije in ga vrniti kot prilogo k ponudbi.
- Odzivnost v primeru težav/okvare mora biti 4 ure v režimu 24/7
- Ponudnik mora biti kot podjetje pooblaščen za vzdrževanje navedenih naprav oz. mora imeti ustrezen status pri proizvajalcu namenske opreme, in sicer naslednje opreme:
 - Varen sistemski prostor, proizvajalec NTR, tip NTR TSR 10E
 - Sistem tehničnega hlajenja Rittal, IN ROW enote LCP, LCP In Line, tip 331 430
 - Sistem tehničnega hlajenja Daikin FTXM35K3V1B
 - UPS sistem, proizvajalec Vertiv, tip ITA2 5-20kVA
 - Nadzorni sistem, proizvajalec NTR, tip NTR DCIM
 - Diesel električni agregat NTR-CDEA 110/85kVA
- Ponudnik mora razpolagati z izobraženim in certificiranim kadrom za vzdrževanje navedenih sistemov, kar dokazuje s ustrezno izjavo, pooblastilom ali certifikatom proizvajalca.
- Naročnik zahteva, da ponudnik že izvaja vzdrževalne storitve na enakovrednih objektih. Zato zahteva, da ima v času oddaje ponudbe sklenjene vzdrževalne pogodbe za vsaj 4 objekte – računalniške centre, na katerih vzdržuje enakovredno opremo.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: Črtomir Kores, 022200-190, 031317940

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo dostavljene na naslov: crtomir.kores@elektro-maribor.si **najkasneje do 14.11.2022 do 12.00 ure.**

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Podpis in žig ponudnika: