

PONUDNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: _____

PREDMET NAROČILA: Prostostoječe priključne merilne omarice za trg

Poz.	Količina	EM	IDENT	Naziv blaga	cena/em (EUR) (brez DDV)	Cena skupaj (EUR) (brez DDV)
1.	215	kos	030522	Prostostoječa priključno merilna omarica PS-PMO-2		
2.	57	kos	029309	Prostostoječa priključno razdelilna merilna omarica PS-PRMO-4/2		
3.	24	kos	021794	Prostostoječa priključno razdelilna merilna omarica PS-PRMO-4/4		
4.	6	kos	037329	Prostostoječa priključno razdelilna merilna omarica PS-PRMO-6/2		
					Vse skupaj (brez DDV)	
					DDV	
					Vse skupaj (z DDV)	

Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Rok dobave: takoj po prejemu naročila po sledečem terminskem planu:

Številka artikla	Ime produkta	DOBAVA	DOBAVA
		TAKOJ – DECEMBER 2022	JANUAR – FEBRUAR 2023
030522	OMARICA PRIKLJ.MERILNA PS-PMO-2	95	120
021794	OMARICA PS-PRMO-4/4	10	14
029309	OMARICA PS-PRMO-4/2	22	35
037329	OMARICA PS-PRMO-6/2	-	6

Dostava blaga: fco skladišče OE Elektro Maribor,

Veljavnost ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj 30 dni

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja in smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na spletni strani naročnika:

- protikorupcijska klavzula skladno z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (seznanitev);
- določila Kodeksa poslovno etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d. d.(seznanitev);
- v kolikor ponudbena vrednost ponudnika znaša 10.000,00 EUR ali več, mora ponudnik skupaj s ponudbo oddati tudi ustrezno izpolnjeno Izjavo o lastniški strukturi (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK). V kolikor so podatki v izjavi, ki jo poda ponudnik, neresnični, je pravni posel ničen. (izpolnitev izjave).

Tehnične zahteve:

1. Ohišja NN omaric morajo ustrezati standardu **SIST EN 62208** oz. enakovrednim.
2. Omarice v ponudbi morajo ustrezati dimenzijskim okvirom podanim na prilogah B in C.
3. Splošni tehnični pogoji za omarice:
 - komplet s pripadajočim podstavkom; višina montažnega podstavka mora znašati minimalno 1000 mm;
 - komplet z zmontiranimi zbiralnicami Cu ($3 \times (50 \times 5) + (30 \times 5)$) na podpornih izolatorjih (za razdelilni del PRMO);
 - komplet z zmontirano montažno ploščo in števnimi ploščami v merilnem delu;
 - komplet z vgrajenimi okenci na vratih merilnega dela;
 - barva omarice RAL 7032 ali RAL 7035;
 - stopnja zaščite pred vdorom trdih teles in tekočin - minimalno IP 44 po SIST EN 60529;
 - ohišje iz izolacijskega materiala ojačanega s steklenimi vlakni (material SMC), ki ustreza pogojem razreda II (po SIST HD 60364-4-41);
 - odpornost ohišja proti toploti in ognju (samougasni material), kategorija HB40 po SIST EN 60695-11-10 oz. IEC 60695-11-10;
 - udarna žilavost in upogibna trdnost (minimalna stopnja IK 10 po SIST EN 62262), debelina stene ohišja omarice - minimalno 3,5 mm;
 - temeljna plošča mora biti tlorisno večja od pripadajočega podstavka in nuditi zadostno stabilnost omarice tako, da je možna montaža opreme; še pred celotnim zasutjem podstavka;
 - s profilom za pritrditev nosilcev kablov (ca. 20 cm pod vrhom podstavka, poravnan z linijo kablov), nerjaveč material, L profil, min. debeline 1 mm;
 - razdelilni in merilni del ločena z notranjo vertikalno pregrado;
 - mehanizem za zapiranje vrat mora zagotavljati tritočkovni zapah in omogočati vstavljanje cilindričnega vložka Elektro Maribor;
 - z žepkom za shranjevanje dokumentacije na notranji strani vrat omarice;
 - vsi kovinski deli v omarici morajo biti iz nerjavečega materiala;
 - omarice s števnimi okenci morajo imeti mehansko pregrado med merilnim in priključnim delom;
 - komplet s priloženim pripadajočim antihigroskopskim polnilom (zapolnitev minimalno 30 cm višine podstavka);
 - trajno vidna oznaka (na vratih omarice) "Nevarnost električnega toka" (po ISO 3864) in vidna trajna oznaka dvojne izolacije
 - trajno vidne oznake na notranji strani ohišja, ki mora vsebovati naslednje: leto izdelave, serijska številka omarice, tip, standard, stopnja IP zaščite;
 - vrata omaric morajo biti enodelna od vrha do dna omarice ter enokrilna z odpiranjem v desno stran razen za pozicijo 3 in 4, kjer so lahko dvokrilna;

Ponudnik mora za omarice v ponudbi priložiti:

- certifikat o skladnosti z navedenim standardom (izdan pri akreditiranem organu za ugotavljanje skladnosti priznanemu v EU)
- proizvajalčevo izjavo o skladnosti (ES izjava) z navedenimi standardi;
- merske risbe omaric;

Pregled in vrednotenje ponudb:

Naročnik bo pri pregledu ponudb ugotavljal skladnost ponudb s pogoji iz tega vabila. Naročnik lahko od ponudnika zahteva dodatna pojasnila v zvezi z njegovo ponudbo.

Izbira ponudnika:

Naročnik bo po pregledu ponudb izbral ponudnika in bo o svoji odločitvi obvestil izbranega ponudnika. Naročnik si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov oziroma da kadarkoli prekliče ali ustavi vabilo k oddaji ponudb, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli neodvisno od tega, ali se postopek zaključi z izbiro ali ne.

Ponudnik z oddano ponudbo potrjuje zgoraj navedene pogoje naročnika.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: g. Boštjan Grabar, tel. 02 22 00 482

Ponudbe je potrebno dostaviti na elektronski naslov: bostjan.grabar@elektro-maribor.si, **vkjučno do torka, 13.12. 2022, do 12:00 ure.**

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Podpis in žig ponudnika: