



PONUDNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: _____

PREDMET NAROČILA: Lokatorji okvarnega toka

z.š.	količina	em	Naziv blaga / storitve / gradnje	cena/em	Cena skupaj brez DDV
1.	30	kpl	Zamenjava obstoječih detektorjev okvar z analizatorji LOK 200-G3, dobava naprav in komunikacijska vključitev v obstoječi redundantni koncentrator		

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____
_____ % DDV**Komercialni pogoji:**

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Rok dobave/izvedba storitve/gradnje: 13.12.2024

Dostava blaga/lokacija storitve/gradnje: 13.12.2024

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja in smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na spletni strani naročnika:

- protikorupcijska klavzula skladno z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK (seznanitev)
- določila Kodeksa poslovno etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d. d.(seznanitev)
- v kolikor ponudbena vrednost ponudnika znaša 10.000,00 EUR ali več, mora ponudnik skupaj s ponudbo oddati tudi ustrezno izpolnjeno Izjavo o lastniški strukturi (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK). V kolikor so podatki v izjavi, ki jo poda ponudnik, neresnični, je pravni posel ničen. (izpolnitev izjave)

Naročnik na tem mestu obvešča ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila) objavljal na svoji spletni strani <http://www.elektro-maribor.si/>. Na tej strani bo objavil tudi izbiro ponudnika v predmetnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.

**Posebne zahteve naročnika:**

Lastnosti in tehnične zahteve za dobavo SN analizatorjev okvarnega toka z daljinskim prenosom podatkov:

- indukcijski način delovanja - montaža na drog min. 3 m pod vodnike,
- merjenje elektromagnetnega polja na drogu pod vodniki, brez galvanskega stika z vodniki,
- zaznavanje in detekcija prehodne in trajne napake,
- zaznavanje in detekcija SEF,
- ohišje iz UV odpornega polikarbonata s stopnjo zaščite vsaj IP65,
- kovinski nosilec za montažo na betonski ali leseni drog,
- temperaturno območje od – 25 do + 60 °C, vlažnost 0 – 95 %,
- lokalna 360° signalizacija in daljinska signalizacija okvare,
- "Auto gain" funkcija za nadzor rezidualnega elektromagnetnega polja,
- funkcija spreminjanja praga občutljivosti po času za zanesljivo detekcijo zemeljskih stikov in visokoohmskih zemeljskih stikov,
- interno beleženje izmerjenih električnih veličin voda (električno in magnetno polje – proporcionalno residualni napetosti in toku) s časovno ločljivostjo manjšo ali enako 20 ms ob zaznanih spremembah,
- enotno napajanje z eno baterijo ali akumulatorjem (za detekcijo napake in komunikacijo),
- avtonomija napajanja vsaj 7 let obratovanja oz. 7.000 komunikacij,
- integrirani GSM/GPRS modem z anteno znotraj ohišja indikatorja,
- daljinsko parametriranje in posodobitev programske opreme preko GPRS komunikacije,
- prenos alarmov o zaznanih okvarah, interno zabeleženih dogodkov in izmerjenih el. veličin voda prek SMS in GPRS na obstoječi strežnik, pri čemer mora biti zagotovljena združljivost podatkovnih formatov naprav z obstoječo aplikativno opremo strežnika (koncentratorja) naročnika,
- poročanje o prehodnih in trajnih napakah za medfazne kratke stike in zemeljske kratke stike,
- poročanje o napakah s SMS sporočili na GSM aparate uporabnikov,
- kontrola statusa indikatorja z nastavljivo periodo (stanje naprave, stanje baterije, stanje signala omrežja).

Storitve:

- konfiguriranje dobavljenih analizatorjev okvarnega toka s parametri za detekcijo okvar in komunikacijo s strežnikom,
- razširitev licence in konfiguriranje obstoječega strežnika analizatorjev okvarnega toka pri naročniku.

Ponudnik z oddano ponudbo potrjuje pogoje naročnika.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: Jernej Brodej, 02 22 00 563

Ponudbe je potrebno dostaviti na elektronski naslov: jernej.brodej@elektro-maribor.si , vključno do srede, 4.12.2024, do 12:00 ure.

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Podpis in žig ponudnika: