

PONUDNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: _____

PREDMET NAROČILA: PREGLED IN SERVIS GASILNIKOV IN HIDRANTNEGA OMREŽJA ELEKTRO MARIBOR D.D. ZA LETO 2025 IN 2026

Lastnik gasilnikov in hidrantnih omrežij mora opremo vzdrževati na svoje stroške pri pooblaščenem vzdrževalcu v skladu z navodili proizvajalca. Vzdrževanje gasilnikov in hidrantnih omrežij mora potekati skladno z zakonodajo tako, da se dosežejo minimalni tehnični in drugih pogoji za pridobitev ustreznega potrdila o brezhibnem delovanju naprave.

Vzdrževanje gasilnikov in hidrantnih omrežij obsega:

- pregled brezhibnosti delovanja gasilnika po navodilih proizvajalca;
- servisno vzdrževanje po navodilih proizvajalca;
- preizkušanje hidrantnega omrežja je predpisno s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij;
- redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja se izvaja tako na notranjem kot zunanem hidrantnem omrežju. Izvajati ga je potrebno najmanj enkrat letno. Pri rednem tehničnem nadzoru zunanjega hidrantnega omrežja se poleg vizualnega pregleda izvede tudi meritev statičnega tlaka.

Pozor: Navedene količine so predvidene za dve leti in predmet naročila je celota (vse točke ponudbe so en sklop)!

1. Pregled in servis gasilnikov ter hidrantnega omrežja ZADEVA SE LJ

Pregled in servis gasilnikov ter hidrantnega omrežja

z.š.	Količina	em	Naziv blaga/storitve	Cena/em [EUR]	Cena skupaj brez DDV [EUR]
1	80	kos	Pregled in servis: gasilnik S3, S4		
2	118	kos	Pregled in servis: gasilnik S6,9, CO2/5, pena		
3	4	kos	Pregled in servis: gasilnik S/50		
4	12	kos	Pregled in servis: gasilnik CO2/30, CO2/10		
5	10	kos	Pregled in meritev: hidrantno omrežje (objekt) in hidranti listi z grafi		
6	6	kos	Pregled in meritev: hidrantno omrežje in hidrantni listi z grafi (zunanje)		
7	250	kos	Pregled in ureditev nalepk		
8	4	kpl	Praktični prikaz gašenja z gasilniki in potrdilo		

Ostali predvideni servisi in material

z.š.	Količina	em	Naziv blaga/storitve	Cena/em [EUR]	Cena skupaj brez DDV [EUR]
9	10	kos	Tlačni preskus: gasilnik CO ₂ /5		
10	2	kos	Tlačni preskus: gasilnik CO ₂ /10		
11	2	kos	Tlačni preskus: gasilnik CO ₂ /30		
12	14	kos	Ventil CO ₂		
13	158	kg	Plin CO ₂		
14	14	kos	Nalepka - navodila		
15	6	kos	Ročnik komplet za CO ₂ /5		
16	2	kos	Zamenjava gasilnika S 3 (PASTOR ali GLORIA)		
17	2	kos	Zamenjava gasilnika S 6 (PASTOR ali GLORIA)		
18	2	kos	Zamenjava gasilnika S 9 (PASTOR ali GLORIA)		
19	2	kos	Zamenjava gasilnika S 50 (PASTOR ali GLORIA)		
20	6	kos	Zamenjava gasilnika CO ₂ /5 (PASTOR ali GLORIA)		
21	10	kos	Opozorilna tabla za mesto zbiranja in namestitvev Po SIST ISO 3864 ali BS 5499		
22	20	kos	Opozorilna nalepka gasilnik/hidrant (SIST EN 1013) 155x155 mm na ALU PODSTAVKU in namestitvev (fluorescenčne)		
23	20	kos	Opozorilna nalepka obojestranska s konzolo L in pritrdjevanje na steno (SIST EN 1013) 155x155 mm na ALU PODSTAVKU in namestitvev (fluorescenčne)		
24	10	kos	Opozorilnih nalepk zasilni izhod (SIST EN 1013) 150x3000 mm na ALU PODSTAVKU in namestitvev (fluorescenčne)		
25	2	kos	Tabla za označevanje intervencijskih poti iz aluminijjskih kvadrov		
26	4	kos	Pokrivala za S50		
27	10	kos	Omarica zaščitna za gasilnike S6/S9		
28	10	kos	Omarica zaščitna za gasilnike CO ₂ /5		
29	2	kos	Omarica zunanja za hidrante - komplet		
30	4	kos	Požarni prt 1,8x1,6 m v kovinski omarici		
31	10	kos	Cev tlačna C/5 za hidrant in namestitvev		
32	4	kpl	Zidna postaja za oskrbo opeklin		
33	2	kpl	Orodje za reševanje		

Ureditev (vris) intervencijskih poti na lokacijah

z.š.	Količina	em	Naziv blaga/storitve	Cena/em [EUR]	Cena skupaj brez DDV [EUR]
34	4	kos	Vris površine (poti) za intervencijska vozila po SIST DIN 14090:1999		

2. Pregled in servis gasilnikov ter hidrantnega omrežja ZADEVA SE MB

Pregled in servis gasilnikov ter hidrantnega omrežja

z.š.	Količina	em	Naziv blaga/storitve	Cena/em [EUR]	Cena skupaj brez DDV [EUR]
1	100	kos	Pregled in servis: gasilnik S3, S4		
2	176	kos	Pregled in servis: gasilnik S6,9 in CO2/5		
3	6	kos	Pregled in servis: gasilnik S/50		
4	6	kos	Pregled in servis: gasilnik CO2/30, CO2/10		
5	16	kos	Pregled in meritev: hidrantno omrežje (objekt) in hidranti listi z grafi		
6	10	kos	Pregled in meritev: hidrantno omrežje in hidrantni listi z grafi (zunanje)		
7	360	kos	Pregled in ureditev nalepk		
8	4	kpl	Praktični prikaz gašenja z gasilniki in potrdilo		

Ostali predvideni servisi in material

z.š.	Količina	em	Naziv blaga/storitve	Cena/em [EUR]	Cena skupaj brez DDV [EUR]
9	14	kos	Tlačni preskus: gasilnik CO ₂ /5		
10	2	kos	Tlačni preskus: gasilnik CO ₂ /10		
11	2	kos	Tlačni preskus: gasilnik CO ₂ /30		
12	18	kos	Ventil CO ₂		
13	50	kg	Plin CO ₂		
14	40	kos	Nalepka - navodila		
15	4	kos	Ročnik komplet za CO ₂ /5		
16	2	kos	Zamenjava gasilnika S 3 (PASTOR ali GLORIA)		
17	2	kos	Zamenjava gasilnika S 6 (PASTOR ali GLORIA)		
18	2	kos	Zamenjava gasilnika S 9 (PASTOR ali GLORIA)		
19	2	kos	Zamenjava gasilnika S 50 (PASTOR ali GLORIA)		
20	2	kos	Zamenjava gasilnika CO2/5 (PASTOR ali GLORIA)		
21	2	kos	Opozorilna tabla za mesto zbiranja in namestitev Po SIST ISO 3864 ali BS 5499		
22	20	kos	Opozorilna nalepka gasilnik/hidrant (SIST EN 1013) 155x155 mm na ALU PODSTAVKU in namestitev (fluorescenčne)		

z.š.	Količina	em	Naziv blaga/storitve	Cena/em [EUR]	Cena skupaj brez DDV [EUR]
23	40	kos	Opozorilna nalepka obojestranska s konzolo L in pritrdjevanje na steno (SIST EN 1013) 155x155 mm na ALU PODSTAVKU in namestitvev (fluorescenčne)		
24	20	kos	Opozorilnih nalepk zasilni izhod (SIST EN 1013) 150x3000 mm na ALU PODSTAVKU in namestitvev (fluorescenčne)		
25	2	kos	Tabla za označevanje intervencijskih poti iz aluminijevih kvadrov		
26	6	kos	Pokrivala za S50		
27	10	kos	Omarica zaščitna za gasilnike S6/S9		
28	6	kos	Omarica zaščitna za gasilnike CO2/5		
29	2	kos	Omarica zunanja za hidrante - komplet		
30	10	kos	Ročnik S6/9		
31	10	kos	Cev tlačna C/5 za hidrant in namestitvev		
32	4	kpl	Zidna postaja za oskrbo opeklin		
33	2	kpl	Orodje za reševanje		
34	4	kos	Požarni prt 1,8x1,6 m v kovinski omarici		

Ureditev (vris) intervencijskih poti na lokacijah

z.š.	Količina	em	Naziv blaga/storitve	Cena/em [EUR]	Cena skupaj brez DDV [EUR]
35	4	kos	Vris površine (poti) za intervencijska vozila po SIST DIN 14090:1999		

3. Pregled in servis gasilnikov ter hidrantnega omrežja ZADEVA DIS INF

Pregled in servis gasilnikov ter hidrantnega omrežja

z.š.	Količina	em	Naziv blaga/storitve	Cena/em [EUR]	Cena skupaj brez DDV [EUR]
1	300	kos	Pregled in servis: gasilnik S3, S4		
2	520	kos	Pregled in servis: gasilnik S6,9 in CO2/5		
3	40	kos	Pregled in servis: gasilnik S/50		
4	40	kos	Pregled in servis: gasilnik CO2/30, CO2/10		
5	8	kos	Pregled in meritev: hidrantno omrežje (objekt) in hidranti listi z grafi		
6	4	kos	Pregled in meritev: hidrantno omrežje in hidrantni listi z grafi (zunanje)		
7	800	kos	Pregled in ureditev nalepk		
8	4	kpl	Praktični prikaz gašenja z gasilniki in potrdilo		

Ostali predvideni servisi in material

z.š.	Količina	em	Naziv blaga/storitve	Cena/em [EUR]	Cena skupaj brez DDV [EUR]
9	20	kos	Tlačni preskus: gasilnik CO ₂ /5		
10	6	kos	Tlačni preskus: gasilnik CO ₂ /10		
11	10	kos	Tlačni preskus: gasilnik CO ₂ /30		
12	32	kos	Ventil CO ₂		
13	400	kg	Plin CO ₂		
14	30	kos	Nalepka - navodila		
15	10	kos	Ročnik komplet za CO ₂ /5		
16	2	kos	Zamenjava gasilnika S 3 (PASTOR ali GLORIA)		
17	8	kos	Zamenjava gasilnika S 6 (PASTOR ali GLORIA) z		
18	8	kos	Zamenjava gasilnika S 9 (PASTOR ali GLORIA)		
19	2	kos	Zamenjava gasilnika S 50 (PASTOR ali GLORIA)		
20	10	kos	Zamenjava gasilnika CO2/5 (PASTOR ali GLORIA)		
21	6	kos	Opozorilna tabla za mesto zbiranja in namestitev Po SIST ISO 3864 ali BS 5499		
22	100	kos	Opozorilna nalepka gasilnik/hidrant (SIST EN 1013) 155x155 mm na ALU PODSTAVKU in namestitev (fluorescenčne)		

z.š.	Količina	em	Naziv blaga/storitve	Cena/em [EUR]	Cena skupaj brez DDV [EUR]
22	80	kos	Opozorilna nalepka obojestranska s konzolo L in pritrdjevanje na steno (SIST EN 1013) 155x155 mm na ALU PODSTAVKU in namestitvev (fluorescenčne)		
23	60	kos	Opozorilnih nalepk zasilni izhod (SIST EN 1013) 150x3000 mm na ALU PODSTAVKU in namestitvev (fluorescenčne)		
24	6	kos	Tabla za označevanje intervencijskih poti iz aluminijevih kvadrov		
25	20	kos	Pokrivala za S50		
26	20	kos	Omarica zaščitna za gasilnike S6/S9		
27	10	kos	Omarica zaščitna za gasilnike CO2/5		
28	2	kos	Omarica zunanja za hidrante - komplet		
29	20	kos	Ročnik S6/9		
30	10	kos	Cev tlačna C/5 za hidrant in namestitvev		
31	2	Kpl	Zidna postaja za oskrbo opeklin		
32	2	kpl	Orodje za reševanje		
33	2	kos	Požarni prt 1,8x1,6 m v kovinski omarici		

Ureditev (vris) intervencijskih poti na lokacijah

z.š.	Količina	em	Naziv blaga/storitve	Cena/em [EUR]	Cena skupaj brez DDV [EUR]
33	10	kos	Vris površine (poti) za intervencijska vozila po SIST DIN 14090:1999		

4. Pregled in servis gasilnikov ter hidrantnega omrežja ZADEVA DIS NEINF

Pregled in servis gasilnikov ter hidrantnega omrežja

z.š.	Količina	em	Naziv blaga/storitve	Cena/em [EUR]	Cena skupaj brez DDV [EUR]
1	460	kos	Pregled in servis: gasilnik S3, S4		
2	620	kos	Pregled in servis: gasilnik S6,9 in CO2/5		
3	108	kos	Pregled in meritev: hidrantno omrežje (objekt) in hidranti listi z grafi		
4	50	kos	Pregled in meritev: hidrantno omrežje in hidrantni listi z grafi (zunanje)		
5	1000	kos	Pregled in ureditev nalepk		
6	16	kpl	Praktični prikaz gašenja z gasilniki in potrdilo		

Ostali predvideni servisi in material

z.š.	Količina	em	Naziv blaga/storitve	Cena/em [EUR]	Cena skupaj brez DDV [EUR]
7	50	kos	Preskus: gasilnik CO ₂ /5		
8	4	kos	Preskus: gasilnik CO ₂ /10		
9	50	kos	Ventil CO ₂		
10	300	kg	Plin CO ₂		
11	40	kos	Nalepka - navodila		
12	10	kos	Ročnik komplet za CO ₂ /5		
13	10	kos	Zamenjava gasilnika S 3 (PASTOR ali GLORIA)		
14	10	kos	Zamenjava gasilnika S 6 (PASTOR ali GLORIA)		
15	10	kos	Zamenjava gasilnika S 9 (PASTOR ali GLORIA)		
16	4	kos	Požarni prt 1,8x1,6 m v kovinski omarici		
17	20	kos	Zamenjava gasilnika CO ₂ /5 (PASTOR ali GLORIA)		
18	12	kos	Opozorilna tabla za mesto zbiranja in namestitvev Po SIST ISO 3864 ali BS 5499		
19	100	kos	Opozorilna nalepka gasilnik/hidrant (SIST EN 1013) 155x155 mm na ALU PODSTAVKU in namestitev (fluorescenčne)		

z.š.	Količina	em	Naziv blaga/storitve	Cena/em m [EUR]	Cena skupaj brez DDV [EUR]
20	100	kos	Opozorilna nalepka obojestranska s konzolo L in pritrdjevanje na steno (SIST EN 1013) 155x155 mm na ALU PODSTAVKU in namestitvev (fluorescenčne)		
21	60	kos	Opozorilnih nalepk zasilni izhod (SIST EN 1013) 150x3000 mm na ALU PODSTAVKU in namestitvev (fluorescenčne)		
22	10	kos	Tabla za označevanje intervencijskih poti iz aluminijevih kvadrov		
23	20	kos	Omarica zaščitna za gasilnike S6/S9		
24	10	kos	Omarica zaščitna za gasilnike CO2/5		
25	2	kos	Omarica zunanja za hidrante - komplet		
26	20	kos	Ročnik S6/9		
27	16	kos	Cev tlačna C/52 za hidrant in namestitvev		
28	2	kpl	Zidna postaja za oskrbo opeklina		
29	4	kpl	Orodje za reševanje		
30	1	kos	Lomilni drog z razcepko 120 cm		
31	150	kos	Okvir s steklom A4 za izvleček požarnega reda (rdeče barve, rob min 1 cm)		
32	100	kos	Okvir s steklom A3 za izvleček požarnega reda (rdeče barve, rob min 1 cm)		

Ureditev (vris) intervencijskih poti na lokacijah

z.š.	Količina	em	Naziv blaga/storitve	Cena/em [EUR]	Cena skupaj brez DDV [EUR]
33	14	kos	Vris površine (poti) za intervencijska vozila po SIST DIN 14090:1999		

5. REKAPITULACIJA PONUJENIH CEN

Cene za leto 2025 in 2026

	Cena za 2025 (EUR)	Cena za 2026 (EUR)	Cena skupaj brez DDV (EUR)
1. Skupaj cena Pregled in servis gasilnikov ter hidrantnega omrežja ZADEVA SE LJ			
2. Skupaj cena Pregled in servis gasilnikov ter hidrantnega omrežja ZADEVA SE MB			
3. Skupaj cena Pregled in servis gasilnikov ter hidrantnega omrežja ZADEVA DIS INF			
4. Skupaj cena Pregled in servis gasilnikov ter hidrantnega omrežja ZADEVA DIS NEINF			

Cena skupaj 2025 + 2026

CENA SKUPAJ (brez DDV)_____ EUR

_____DDV

Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Rok dobave/izvedba storitve/gradnje: Izvedba za 2025 mora biti končana v mesecu juliju 2025, izdaja poročil 14 dni po končani izvedbi del oz, najkasneje do 20. julija 2025. Izvedba za 2026 mora biti končana v mesecu juniju 2026, izdaja poročil 14 dni po končani izvedbi del oz, najkasneje do 20. julija 2026.

Dostava blaga/lokacija storitve/gradnje: Skupno poročilo o pregledu na Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor, letno po lokacijah.

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja in smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na spletni strani naročnika:

- protikorupcijska klavzula skladno z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK (seznanitev)
- določila Kodeksa poslovno etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d. d.(seznanitev)
- v kolikor ponudbena vrednost ponudnika znaša 10.000,00 EUR ali več, mora ponudnik skupaj s ponudbo oddati tudi ustrezno izpolnjeno Izjavo o lastniški strukturi (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK). V kolikor so podatki v izjavi, ki jo poda ponudnik, neresnični, je pravni posel ničen. (izpolnitev izjave)

Ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da se je seznanil in da bo spoštoval Kodeks ravnanja za poslovne partnerje družbe Elektro Maribor d.d., ki je objavljen na javno dostopni internetni strani naročnika Elektro Maribor d.d. (Domov / O podjetju / Akti družbe) – Kodeks ravnanja za poslovne partnerje.

Ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da se je seznanil in da bo spoštoval naročnikove predpise s področja informacijske varnosti ter da bo vse obveznosti, ki izhajajo iz ponudbe izvajal v skladu s splošnimi pogoji naročnika, ki so objavljeni na uradni internetni spletni strani naročnika Elektro Maribor d.d. (Domov / O podjetju / Akti družbe) - Splošni pogoji za partnerje

Naročnik na tem mestu obvešča ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila) objavljal na svoji spletni strani <http://www.elektro-maribor.si/>. Na tej strani bo objavil tudi izbiro ponudnika v predmetnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.

Posebne zahteve naročnika:

- **Ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v naslednjih alinejah, da lahko sodeluje v postopku. Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:**
 - da ponudnik izpolnjuje pogoje za Izvajanje pregledov gasilnikov in hidrantov po veljavni slovenski zakonodaji. Izvajalec mora imeti veljavno pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Dokazilo: **Pooblastilo (kopija)**
 - da ponudbo odda ponudnik, ki bo dejansko izvajal dela,
Dokazilo: **Izjava ponudnika (1)**

VETRINJSKA ULICA 2

- da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponaređitev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponaređanje denarja, ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

Dokazilo: **Izjava ponudnika (2)**

- da zoper ponudnika ni uveden ali začel postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.

Dokazilo: **Izjava ponudnika (3)**

- ☒ da nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

Dokazilo: **Izjava ponudnika (4)**

- da je vpisan oz. registriran pri pristojnem organu v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriran za izvajanje dejavnosti.

Dokazilo: **Izjava ponudnika (5)**

- **Ekonomska ali finančna sposobnost:**

- da je ponudnikovo podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja in z ustreznimi izkušnjami za realizacijo prevzetih obveznosti iz naročila.

Dokazilo: **Izjava ponudnika (6)**

- da zagotavlja razpisane zahtevane količine za vse razpisane storitve iznaročila.

Dokazilo: **Izjava ponudnika (7)**

- da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo naročila. V ceno pregledov in servisa mora biti zajet strošek kilometrine (glej seznam lokacij), stroški prevoza, nalepke na gasilniku, izdelava poročil za vsako enoto posebej (v pisni in elektronski obliki).

Dokazilo: **Izjava ponudnika (8)**

- da mora imeti ponudnik zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja zavarovanca z vključenim zavarovanjem poklicne odgovornosti zaradi strokovne napake zavarovanca pri izvajanju pregleda delovne opreme, z enotno zavarovalno vsoto .

Dokazilo: **Izjava ponudnika (9)**

- da nudi minimalni plačilni rok 30 dni od datuma prejema računa (pri naročniku) oz. zaključka izvedbe del in pravilno izstavljenega računa.

Dokazilo: **Ponudba (10)**

- **Tehnična in/ali kadrovska sposobnost**

- Da je preglednik gasilnikov tehniške stroke (strojne) in da dejavnost opravlja najmanj 3 leta (izkušnje).
Dokazilo: **Izjava ponudnika (11)**
-
- Ponudnik mora predložiti pooblastilo proizvajalca da je pooblaščen za pregled gasilnikov PASTOR IN GLORIA
Dokazilo: **Kopija pooblastila proizvajalca (12)**
- da ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti ter razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo naročila,.
Dokazilo: **Izjava ponudnika (13)**

- **Izbor ponudnika**

- Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno. V ceni pregleda mora biti upoštevana kilometrino (glej seznam lokacij), izgubljene delovne ure za prevoz, izdelava zapisnikov in potrdil o pregledu.
- Naročnik se **NE** zavezuje, da bo izbranemu izvajalcu storitve ponudil vse točke ponudbe (1-35).

- **Reference**

Potrdilo o referencah:

- Ponudniki mora predložiti potrjeno referenco s strani naročnika, da je v obdobju med 1.1.2023 in 1.1.2025 izvedel eden večjih pregledov gasilnikov (najmanj 700 kos gasilnikov in 60 hidrantov).
- Reference podizvajalcev ponudnika ne štejejo kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja.

Op.: Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. izvedbe so zaključene!

Naročnik si pridržuje pravico predložene reference preveriti in jih ne upoštevati v kolikor jih ne bo mogoče preveriti.

- **Izvedba pregledov in servisov ter izdaja poročil**

Pregled gasilnikov se bo izvajal na lokacijah Elektro Maribor d.d. in Elektro Maribor d.d. Energija plus d.o.o. oz. tam kjer je oprema nameščena. Točen urnik bomo dogovorili z izbranim ponudnikom.

- **Zahteva naročnika o zamenjanih gasilnikov je, da se uporabi znamka PASTOR ali GLORIA.**

Poročila morajo biti izdana 15 dni od zadnjega pregleda na območni ali storitveni enoti oz. najkasneje do 20. Julija, leta pregleda!

Poročilo mora izvajalec dostaviti v elektronski obliki(Word, Excel) in v pisni obliki. Zraven poročila o pregledu mora ponudnik podati tudi seznam zamenjane opreme ter opreme, ki jo bo potrebno v prihodnje zamenjati ali zaradi dotrajanosti dati v odpis!



Naslovi lokacij:

75 OE SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska 21a, 2310 Slov. Bistrica

NADZORNIŠTVO RAČE, Fram 17B, 2313 Fram

NADZORNIŠTVO SLOVENSKE KONJICE, Prevrat 28, 3210 Sl. Konjice

RTP SLOVENSKA BISTRICA, Stepišnikova ulica 1, 2310 Slov. Bistrica

RTP SLOVENJSKE KONJICE, Prevrat 28, 3210 Sl. Konjice

RTP RAČE, Fram 14b, 2327 Rače

76 OE GORNJA RADGONA, Lackova ulica 4, 9250 Gornja Radgona

NADZORNIŠTVO LJUTOMER, Ulica Rade Pušenjaka 6, 9240 Ljutomer

RTP RADENCI Šratovci 53, 9252 Radenci

RTP LJUTOMER Kolodvorska ul. 1, 9240 Ljutomer

77 OE MURSKA SOBOTA, Lendavska ulica 31a, 9000 Murska Sobota

NADZORNIŠTVO MAČKOVCI, Mačkovci 48B, 9202 Mačkovci

NADZORNIŠTVO LENDAVAL, Kolodvorska ulica 5A, 9220 Lendava

RTP MURSKA SOBOTA, Klavniška, 9000 Murska Sobota

RTP LENDAVAL, Petišovci, 9220 Lendava

RTP MAČKOVCI, Na začetku vasi, 9202 Mačkovci

78 OE PTUJ, Ormoška cesta 26a, 2250 Ptuj

NADZORNIŠTVO ORMOŽ, Ljutomerska cesta 38B, 2270 Ormož

RTP PTUJ, J Ormoška cesta 26a, 2250 Ptuj

RTP PTUJ BREG, Naselje breg, 2250 Ptuj

RTP ORMOŽ, Ljutomerska cesta 38b, 2270 Ormož



79 OE MARIBOR Z OKOLICO, Vodovodna ulica 2, 2000 Maribor

NADZORNIŠTVO ŠENTILJ, Selnica ob Muri 100, 2214 Sladki vrh
NADZORNIŠTVO LENART, Prežihova ulica 1, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
RTP TEZNO, Vodovodna ulica 2, 2000 Maribor
RTP MELJE, Industrijska ulica, 2000 Maribor
RTP KOROŠKA VRATA, Koroška cesta, 2000 Maribor
RTP DOBRAVA, Avtomobilska cesta, 2000 Maribor
RTP STUDENCI, Limbuška cesta 2000 Maribor
RTP RADVANJE, Ulica Pohorskega odreda, 2000 Maribor
RTP RUŠE, Bezena 53, 2342 Ruše
RTP LENART, Gradiška cesta 8, 2230 Lenart
RTP SLADKI VRH, Selnica ob Muri 100, 2214 Sladki vrh
RTP PODVELKA, Brezno 95, 2363 Podvelka

81 SE MARIBOR, Veselova ulica 6, 2000 Maribor

LABORATORIJ Veselova ulica 6, 2000 Maribor

82 SE LJUTOMER, Ulica Rada Pušenjaka 5, 9240 Ljutomer

90 OE MARIBOR-UPRAVA, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor UPRAVNA ZGRADBA, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

GLAVNO SKLADIŠČE, Veselova ulica 11, 2000 Maribor ENERGIJA PLUS, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

Ponudnik s oddano ponudbo potrjuje pogoje naročnika.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: Ladislav Krošel

Ponudbe je potrebno dostaviti na elektronski naslov: ladislav.krosel@elektro-maribor.si najkasneje do dne 12.6.2025 do 10:00 ure.

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Podpis in žig ponudnika: