

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

PONUDNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: _____

PREDMET NAROČILA: LOKATORJI OKVARNEGA TOKA

z.š.	količina	em	Naziv blaga / storitve / gradnje	cena/em	Cena skupaj brez DDV
1.	26	kpl	Zamenjava obstoječih detektorjev okvar z analizatorji LOK 200-G3, dobava naprav in komunikacijska vključitev v obstoječi redundantni koncentrador		

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____
_____ % DDV

Komerčni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računaRok dobave / izvedbe storitve / gradnje: 12. 12. 2025Kraj dobave blaga / lokacija izvedbe storitve ali gradnje: Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor

POGOJI TRANSPARENTNEGA POSLOVANJA IN KORPORATIVNE INTEGRITETE

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja ter smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na uradni spletni strani naročnika. Ponudnik se z oddajo ponudbe seznani in soglašuje z naslednjim:

- **Protikorupcijska klavzula** v skladu z določili *Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)* – ponudnik potrjuje seznanjenost.
- **Kodeks poslovno-etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d.d.** – ponudnik potrjuje seznanjenost in zavezanost k spoštovanju kodeksa.
- V kolikor skupna vrednost ponudbe znaša **10.000,00 EUR** ali več, mora ponudnik priložiti izpolnjeno *Izjavo o lastniški strukturi* (v skladu z ZIntPK). V primeru neresničnih podatkov je pravni posel ničen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da se je seznanil in da bo spoštoval:

- **Kodeks ravnanja za poslovne partnerje družbe Elektro Maribor d.d.**, objavljen na spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*),

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

- **Informacijsko varnostno politiko za tretje stranke družbe Elektro Maribor d.d.**, prav tako objavljeno na uradni spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*).
- **OBVESTILA NAROČNIKA**

Naročnik obvešča ponudnike, da bodo morebitne spremembe podatkov o predmetnem naročilu (npr. rok za oddajo ponudb, dodatna pojasnila) objavljene na spletni strani:

👉 <http://www.elektro-maribor.si>

Na isti spletni strani bo objavljena tudi izbira ponudnika, zato ponudniki po elektronski pošti ne bodo neposredno obveščeni o izboru.

Posebne zahteve naročnika:

Lastnosti in tehnične zahteve za dobavo SN analizatorjev okvarnega toka z daljinskim prenosom podatkov:

- indukcijski način delovanja - montaža na drog min. 3m pod vodnike,
- merjenje elektromagnetnega polja na drogu pod vodniki, brez galvanskega stika z vodniki,
- zaznavanje in detekcija prehodne in trajne napake,
- zaznavanje in detekcija SEF,
- ohišje iz UV odpornega polikarbonata s stopnjo zaščite vsaj IP65,
- kovinski nosilec za montažo na betonski ali leseni drog,
- temperaturno območje od – 25 do + 60 °C, vlažnost 0 – 95 %,
- lokalna 360° signalizacija in daljinska signalizacija okvare,
- "Auto gain" funkcija za nadzor rezidualnega elektromagnetnega polja,
- funkcija spreminjanja praga občutljivosti po času za zanesljivo detekcijo zemeljskih stikov in visokoohmskih zemeljskih stikov,
- interno beleženje izmerjenih električnih veličin voda (električno in magnetno polje – proporcionalno residualni napetosti in toku) s časovno ločljivostjo manjšo ali enako 20 ms ob zaznanih spremembah,
- enotno napajanje z eno baterijo ali akumulatorjem (za detekcijo napake in komunikacijo),
- avtonomija napajanja vsaj 7 let obratovanja oz. 7.000 komunikacij,
- integrirani GSM/GPRS modem z anteno znotraj ohišja indikatorja,
- daljinsko parametriranje in posodobitev programske opreme preko GPRS komunikacije,
- prenos alarmov o zaznanih okvarah, interno zabeleženih dogodkov in izmerjenih el. veličin voda prek SMS in GPRS na obstoječi strežnik, pri čemer mora biti zagotovljena združljivost podatkovnih formatov naprav z obstoječo aplikativno opremo strežnika (koncentratorja) naročnika,
- poročanje o prehodnih in trajnih napakah za medfazne kratke stike in zemeljske kratke stike,
- poročanje o napakah s SMS sporočili na GSM aparate uporabnikov,

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

- kontrola statusa indikatorja z nastavljivo periodo (stanje naprave, stanje baterije, stanje signala omrežja).

Storitve:

- konfiguriranje dobavljenih analizatorjev okvarnega toka s parametri za detekcijo okvar in komunikacijo s strežnikom,
- razširitev licence in konfiguriranje obstoječega strežnika analizatorjev okvarnega toka pri naročniku.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da sprejema vse pogoje naročnika.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: g. Jernej Brodej, tel. (02) 22 00 563, GSM: +386 31 662 964, e-pošta: jernej.brodej@elektro-maribor.si

Ponudbo je potrebno oddati na obrazcu naročnika in dostaviti na elektronski naslov: jernej.brodej@elektro-maribor.si, vključno do četrta, 13.11.2025, do 12:00 ure.

V kolikor bo ponudnik oddal ponudbo na lastnem obrazcu bo pred oddajo pozvan, da predloži ponudbo na ustreznem obrazcu O.NAB-01.

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Datum: _____

Podpis in žig ponudnika: _____