

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

PONUDBNIK: _____
 ŠTEVILKA PONUDBE: _____
 PREDMET NAROČILA: _____

z.š.	količina	em	Naziv blaga / storitve / gradnje	cena/em	Cena skupaj brez DDV
1.	1	kpl.	Izdelava PZI projektne dokumentacije po spodaj navedenem popisu za objekt: <u>Upravni stavba Veselova:</u> <u>Strojne instalacije</u> - Izdelava transmisijskega izračuna za preverjanje toplotnih potreb objekta (za vsak prostor) po SIST EN 12831 - Izdelava izračuna toplotnih dobitkov za preverjanje hladilnih potreb objekta (za vsak prostor) po VDI 2078 - Preverjanje opreme - toplovodno ogrevanje objekta z nizko oz. srednje-temperaturnim sistemom z radiatorskim ogrevanjem in za hlajene prostore z ventilatorskimi konvektorji (zamenjava dotrajane opreme). Pri večjih steklenih površinah, ki segajo do tal, se izvede ogrevanje s talnimi (ventilatorskimi) konvektorji. Razvod od razdelilnih omaric oz vertikal se predvidi se predvidi pod estrihom, v spuščnem stropu, oz. kjer bo možno. - Zamenjava cevne razvoda v celotnem objektu, vključno do dovodnih cevi Energetike Maribor v zahodnem skladišču. Optimiranje razvoda v območjih, kjer je namembnost drugačna, kot je bila (pralnica, garaža) in zamenjava obstoječega sistema ogrevanja in hlajenja z novim - Načrtovanje hladilnega sistema, priključenega na reverzibilno toplotno črpalko, ki poleti hladi, pozimi pa ogreva objekt – preverjanje možnosti vkomponiranja takšne črpalke v sistem v kombinaciji z Energetiko Maribor		

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

			• Projektiranje toplotne postaje objekta in novega vira - TČ zrak/voda – preverjanje obstoječe toplotne postaje – morebitna zamenjava opreme • Projektiranje toplotnega prenosnika za obravnavano območje – hidravlična ločitev obravnavanega območja od ostalega internega območja Elektro Mb Veselova • Hidravlična vregulacija obstoječega in novega toplovodnega – hladilnega omrežja <u>Pripadajoča GO dela</u> • Izdelava arhitekturnih podlog (izris arhitekturnih podlog v ACAD s preverjanjem stanja na terenu) • Spremljevalna GO dela strojnimi in elektro instalacijam <u>Pripadajoče elektroinstalacije</u> • Spremljevalna dela strojnimi instalacijam - odklop starih in priklop novih ventilatorskih konvektorjev - odklop stare TČ in priklop nove TČ oz. HA - izdelava popisov, tekstov in shem ter po potrebi tlorisov		
--	--	--	---	--	--

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

2.	1	kpl.	Izdelava PZI projektne dokumentacije po spodaj navedenem popisu za objekta: <u>Upravni objekt Ljutomer</u> <u>Strojne instalacije</u> • Izdelava transmisijskega izračuna za preverjanje toplotnih potreb objekta (za vsak prostor) po SIST EN 12831 • Izdelava izračuna toplotnih dobitkov za preverjanje hladilnih potreb objekta (za vsak prostor) po VDI 2078 • Preverjanje opreme - toplovodno ogrevanje objekta z nizko oz. srednje-temperaturnim sistemom z radiatorskim ogrevanjem in za hlajene prostore z ventilatorskimi konvektorji (zamenjava dotrajane opreme). Pri večjih steklenih površinah, ki segajo do tal, se izvede ogrevanje s talnimi (ventilatorskimi) konvektorji. Razvod od razdelilnih omaric oz vertikal se predvidi se predvidi pod estrihom, v spuščnem stropu, oz. kjer bo možno. • Zamenjava cevne razvoda v celotnem objektu, vključno do dovodnih točk – toplotna postaja v pritličju. Optimiranje razvoda v območjih, kjer je namembnost drugačna in zamenjava obstoječega sistema ogrevanja in hlajenja z novim • Hidravlična vregulacija obstoječega in novega toplovodnega – hladilnega omrežja • CNS avtomatizacija strojnih instalacij za zgoraj opisan obseg – del strojnih instalacij <u>Pripadajoča GO dela</u> • Izdelava arhitekturnih podlog (izris arhitekturnih podlog v ACAD s preverjanjem stanja na terenu) • Spremljevalna GO dela strojnim in elektro instalacijam		
----	---	------	--	--	--

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

			<u>Pripadajoče elektroinstalacije</u> - Spremljevalna dela strojnim instalacijam - odklop starih in priklop novih ventilatorskih konvektorjev s pozicioniranjem in ožičenjem sobnih termostатов - CNS avtomatizacija strojnih instalacij za zgoraj opisan obseg – del elektro instalacij - izdelava popisov, tekstov in shem ter po potrebi tlorisov <u>Ljutomer - delavnica</u> <u>Strojne instalacije</u> - Izdelava transmisijskega izračuna za preverjanje toplotnih potreb objekta (za vsak prostor/celo stavbo) po SIST EN 12831 - Preverjanje opreme – zamenjava obstoječega plinskega kotla s TČ zrak/voda - Pripadajoča obravnava hidravličnega dela <u>Pripadajoča GO dela</u> - Izdelava arhitekturnih podlog (izris arhitekturnih podlog v ACAD s preverjanjem stanja na terenu) - Spremljevalna GO dela strojnim in elektro instalacijam <u>Pripadajoče elektroinstalacije</u> - Spremljevalna dela strojnim instalacijam - odklop kotla in priklop nove TČ zrak/voda - izdelava popisov, tekstov in shem ter po potrebi tlorisov		
--	--	--	---	--	--

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____
_____ % DDV

Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Rok dobave / izvedbe storitve / gradnje:

Kraj dobave blaga / lokacija izvedbe storitve ali gradnje: Lokacija za ogled: Elektro Maribor d.d. ESDO Maribor, Veselova ulica 6, 2000 Maribor ter ESDO Ljutomer, Ulica Rada Pušenjaka 5, 9240 Ljutomer

POGOJI TRANSPARENTNEGA POSLOVANJA IN KORPORATIVNE INTEGRITETE

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja ter smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na uradni spletni strani naročnika. Ponudnik se z oddajo ponudbe seznaja in soglaša z naslednjim:

- **Protikorupcijska klavzula** v skladu z določili *Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)* – ponudnik potrjuje seznanjenost.
- **Kodeks poslovno-etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d.d.** – ponudnik potrjuje seznanjenost in zavezanost k spoštovanju kodeksa.
- V kolikor skupna vrednost ponudbe znaša **10.000,00 EUR** ali več, mora ponudnik priložiti izpolnjeno *Izjavo o lastniški strukturi* (v skladu z ZIntPK). V primeru neresničnih podatkov je pravni posel ničen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da se je seznanil in da bo spoštoval:

- **Kodeks ravnanja za poslovne partnerje družbe Elektro Maribor d.d.**, objavljen na spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*),
- **Informacijsko varnostno politiko za tretje stranke družbe Elektro Maribor d.d.**, prav tako objavljeno na uradni spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*).

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR**OBVESTILA NAROČNIKA**

Naročnik obvešča ponudnike, da bodo morebitne spremembe podatkov o predmetnem naročilu (npr. rok za oddajo ponudb, dodatna pojasnila) objavljene na spletni strani:

👉 <http://www.elektro-maribor.si>

Na isti spletni strani bo objavljena tudi izbira ponudnika, zato ponudniki po elektronski pošti ne bodo neposredno obveščeni o izboru.

Posebne zahteve naročnika:

-

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da sprejema vse pogoje naročnika.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: g. Boštjan Grabar, GSM: 051-372-523

Ponudbo je potrebno oddati na obrazcu naročnika in dostaviti na elektronski naslov: bostjan.grabar@elektro-maribor.si najkasneje do dne 16.09.2026 do 12.00 ure.

V kolikor bo ponudnik oddal ponudbo na lastnem obrazcu bo pred oddajo pozvan, da predloži ponudbo na ustreznem obrazcu O.NAB-01.

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Datum: _____

Podpis in žig ponudnika: _____